

	質疑内容	回答
1	法令の改正、変更によりあらたに費用が発生した場合ご負担していただけるのでしょうか	別途、協議の上、対応していきます。
2	税の新設があった場合に費用があらたに発生した場合ご負担していただけるのでしょうか	別途、協議の上、対応していきます。
3	（総則）第1条第14項についてお伺いします。税率が変更した場合はご負担いただけるのでしょうか	そのとおりです。
4	入札書には税込、税抜どちらの金額を記載すればよろしいでしょうか	今回、入札書はありません。なお、提出書類の見積書に記載する金額は、消費税を含めた金額を記載ください。詳しくは、説明書をご確認ください。
5	入札書に税込金額を記載する場合、税率は8%、10%どちらの税率で計算すればよろしいでしょうか	2019年10月からの契約になりますので、提出書類の見積書に記載する金額の消費税は、10%で計算ください。
6	（1）電気設備のうちA受変電設備及び、G旧看護学校キュービクル設備単線結線図をいただけますでしょうか	現時点では、保安上の観点から提示できません。病院の規模で推測ください。
7	項目8番から19番の機器についてメーカー一覧表をいただけますでしょうか（また設備の詳細が分かるものがあればいただきたい） ※ 項目番号について、変更しております。	項目8番から19番をご参照ください。
8	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（1）電気設備のうち C 直流電源設備	（エネ棟）トモエ電機工業製 （東棟）日本電池製 （南棟）GSユアサ製

	質疑内容	回答
9	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（1） 電気設備のうち D CVCF設備	（東棟）DENSEI-LAMBDA製 （南棟）GSユアサ製
10	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（1） 電気設備のうち F電力中央監視制御設備	NEC製
11	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（2） 通信情報設備A通信情報設備のうち 電気時計設備	シチズン製
12	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（2） 通信情報設備A通信情報設備のうち 監視カメラ（ITV）設備	TOA製
13	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（2） 通信情報設備A通信情報設備のうち 構内交換設備	日立製
14	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（2） 通信情報設備A通信情報設備のうち 誘導支援設備	池野通建製
15	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（5） 給排水衛生設備のうち C 給湯設備のうち厨房排水処理設備	志賀計装製・堀内電機製作所製
16	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（5） 給排水衛生設備のうち D 医療用排水処理設備全て	志賀計装製・堀内電機製作所製

	質疑内容	回答
17	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（7） 医療用設備のうち B 純粹等製造装置	三菱レイヨン・エンジニアリング製
18	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（7） 医療用設備のうち C 無菌水製造装置	三菱レイヨン・エンジニアリング製
19	設備維持管理業務委託仕様書のうち定期保守メンテナンス業務（7） 医療用設備のうち E RIモニタリング設備	富士電機システムズ製
20	年間エネルギー使用量を教えてくださいませんか	2017年度の年間エネルギー使用量は、原油換算で2,732kℓでした。
21	コージェネ年間使用時間を教えてくださいませんか	1台あたりの年間使用時間は、5,000時間～5,500時間です。
22	契約電力を教えてくださいませんか	契約電力は、900kwです。
23	第25条（契約代金の支払）についてお伺いします。検査に合格した場合どのようなご請求形態になるでしょうか （具体例：①業務実施月に実施済業務についてをご請求、②年額を毎月均等にならした金額をご請求、③年額を年に何回かに分けてのご請求、④その他）	契約金額を36ヶ月で均等にならした金額の請求となります。
24	契約期間が2019/10/1から2022/9/30となっていますが、貴院の1年のサイクルを教えてくださいませんか （具体例：①10/1～9/30 のサイクルを3年②初年度10/1～3/31、次年度以降4/1～3/31、最終年度4/1～9/30）	予算のサイクルは、4月1日～3月31日 ですが、本業務のサイクルについては、10月1日～9月30日 のサイクルを3年となります。

	質疑内容	回答
25	宿直運転管理についてお伺いします業務に支障がでない範囲で仮眠を取ることは可能でしょうか	労働基準法での深夜帯（22時から翌日5時）においては、仮眠は可能ですが、常時1名以上は監視体制としてください。
26	業務委託仕様書、10. 受託者の資格（6）選任技術者が不在の場合の措置に記載された（ア）～（ケ）の公的資格者についてですが、複数名の配置が必要な資格はありますか。また、一部の資格者について、再委託や人材派遣の受け入れにより、配置することはお認め頂けますでしょうか。	不在時を考慮し、複数名の配置が望ましいと考えます。また、資格者については、受託者の社員を配置するようお願いいたします。
27	設備管理基準書、8点検結果に対する処置（2）に修理・雑作業とありますが、これはどのような業務になりますでしょうか。また、その頻度など教えてください。	管球類、安定器、コンセント、プラグ類の交換、電話設備、鋼製建具、什器類、事務機器、OA機器、その他簡易的な修繕作業になります。必要な工具などは受託者側にて準備していただきます。頻度は、病院規模から推測ください。
28	エレベーター、エスカレーターの保守は含まれてないと判断しましたが、よろしいでしょうか。	含まれておりません。しかしながら、災害発生時などは警備業務と協力し対応をお願いすることがあります。日頃から準備をお願いします。
29	業務のうち、電話交換業務について再委託することは可能でしょうか。	原則として再委託は認められません。
30		