

	質疑内容	回答
1	新規無停電電源装置の容量	50KVA です。
2	既設ケーブルサイズ	60 sq × 2系統 及び 22 sq × 1系統です。
3		
4		
5		