

■2018年度 町田市民病院・看護棟 使用電力量

別紙2

施設名		2018年									2019年			合計
		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
市民病院	使用電力量(kwh)	325,542	339,621	385,590	429,102	432,108	384,972	369,762	322,254	335,646	347,040	312,228	334,524	4,318,389
	ピーク時間	0	0	0	45,642	50,100	39,168	0	0	0	0	0	0	134,910
	夏季昼間時間	0	0	0	152,184	166,256	135,660	0	0	0	0	0	0	454,100
	他季昼間時間	142,968	121,905	189,618	7,500	0	0	166,236	136,962	142,446	129,870	134,634	147,294	1,319,433
	夜間時間	182,574	217,716	195,972	223,776	215,752	210,144	203,526	185,292	193,200	217,170	177,594	187,230	2,409,946
	最大需要電力(kw)	840	918	900	864	924	786	750	756	690	720	732	810	
旧看護棟	使用電力量(kwh)	3,362	2,878	3,815	4,194	5,337	4,847	3,313	3,252	4,023	4,595	6,369	4,158	50,143
	夏季昼間時間	0	0	0	2,097	5,337	4,847	1,657	0	0	0	0	0	13,938
	その他季	3,362	2,878	3,815	2,097	0	0	1,656	3,252	4,023	4,595	6,369	4,158	36,205
	最大需要電力(kw)	21	12	16	25	27	22	16	14	26	39	36	28	

■町田市民病院・看護棟 電気量年度別使用実績

項目 年度	建設推移状況	町田市民病院	看護棟
		電気使用量 (KWH)	
平成24年度 2012		7,230,708	57,879
平成25年度 2013		7,034,526	56,609
平成26年度 2014		6,930,540	37,621
平成27年度 2015	エネセン改修工事 コージェネ改修	6,832,902	52,156
平成28年度 2016		6,904,158	47,659
平成29年度 2017	エネセン使用開始	4,499,340	48,536
平成30年度 2018		4,318,389	46,781
平均値		6,250,080	49,606