



町田市民病院 東棟吸引装置吸引ポンプ修繕

【修繕内容】
吸引ポンプ室内の吸引ポンプ6台のうち4台を交換修繕する

【ポンプ仕様】
ドライ式吸引ポンプ 1.25kw SV1040C同等品

エネルギーセンター1階平面図

町田市民病院

修繕件名	町田市民病院 東棟吸引装置吸引ポンプ修繕			図	
所在地	東京都町田市旭町2丁目15-41			10998	1028 710
図面名称	医療ガス機械室平面図	図尺	1:30	訂正数	0
縮尺	1:30	作成		確認	