

町田市民病院 エネ棟・東棟誘導灯交換修繕仕様書

1. 適用

本仕様書は、「町田市民病院 エネ棟・東棟誘導灯交換修繕」に適用する。

2. 契約の目的

この契約は、「町田市民病院 エネ棟・東棟誘導灯交換修繕」を、受注者に発注し、長期使用に伴い、著しく劣化が進んでいる誘導灯の改修を行い、安全な避難経路の確保を保つことを目的とする。

3. 履行場所

町田市旭町2丁目15番41号 町田市民病院

4. 履行期限

契約日より2020年12月31日まで

5. 修繕概要

(1) 既存誘導灯撤去および処分

(2) 新規誘導灯設置

仕様概要 (参考)

項目	仕様	数量	単位
(東棟)			
誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	117	個
誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	117	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	62	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	62	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	25	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	25	〃
誘導灯 C 級本体	(FA11752P→FA10303LE1)	4	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK11724)	4	〃
誘導灯 B 級パネル	(避難口 FK20000)	137	枚

誘導灯 B 級パネル	(通路左矢 FK20016)	56	〃
誘導灯 B 級パネル	(通路右矢 FK20017)	58	〃
誘導灯 B 級パネル	(通路両矢 FK20018)	16	〃
誘導灯 C 級パネル	(通路左矢 FK10096)	1	〃
誘導灯 C 級パネル	(通路右矢 FK10097)	2	〃
誘導灯 C 級パネル	(通路両矢 FK10098)	1	〃
誘導灯吊下げ金具	(250mm FP01525P)	10	個
誘導灯吊下げ金具	(500mm FP01550P)	2	〃
合計			
(エネルギー棟)			
誘導灯 C 級本体	(FA10312LE1)	6	個
誘導灯 C 級本体	(FW11317LE1)	1	〃
誘導灯 C 級本体	(FW11327LE1)	1	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK11727)	2	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK11747)	4	〃
誘導灯 C 級パネル	(避難口 FK10000)	6	枚
誘導灯 C 級パネル	(通路右矢 FK10017)	2	〃
誘導灯 C 級パネル	(通路左矢 FK10016)	1	〃
誘導灯吊下げ金具	(500mm FPH01550P 加工品)	2	個
合計			
東棟 B1 階			
誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	13	個
誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	13	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	4	〃

誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	4	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	3	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	3	〃
誘導灯 C 級本体	(FA11752P→FA10303LE1)	3	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK11724)	3	〃
誘導灯 B 級ハネ	(避難口 FK20000)	14	枚
誘導灯 B 級ハネ	(通路左矢 FK20016)	4	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路右矢 FK20017)	4	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路両矢 FK20018)	2	〃
誘導灯 C 級ハネ	(通路左矢 FK10096)	1	〃
誘導灯 C 級ハネ	(通路右矢 FK10097)	2	〃
東棟 1 階			
誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	15	個
誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	15	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	5	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	5	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	2	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	2	〃
誘導灯 B 級ハネ	(避難口 FK20000)	16	枚
誘導灯 B 級ハネ	(通路左矢 FK20016)	5	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路右矢 FK20017)	5	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路両矢 FK20018)	2	〃
誘導灯吊下げ金具	(250mm FP01525P)	3	個
東棟 2 階			

誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	16	個
誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	16	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	5	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	5	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	3	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	3	〃
誘導灯 B 級ハネ	(避難口 FK20000)	18	枚
誘導灯 B 級ハネ	(通路左矢 FK20016)	4	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路右矢 FK20017)	5	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路両矢 FK20018)	2	〃
東棟 3 階			
誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	16	個
誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	16	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	6	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	6	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	3	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	3	〃
誘導灯 C 級本体	(FA11752P→FA10303LE1)	1	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK11724)	1	〃
誘導灯 B 級ハネ	(避難口 FK20000)	19	枚
誘導灯 B 級ハネ	(通路左矢 FK20016)	6	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路右矢 FK20017)	6	〃
誘導灯 C 級ハネ	(通路両矢 FK10098)	1	〃
誘導灯吊下げ金具	(250mm FP01525P)	7	個
誘導灯吊下げ金具	(500mm FP01550P)	2	〃

東棟 4 階			
誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	13	個
誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	13	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	11	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	11	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	3	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	3	〃
誘導灯 B 級ハネ	(避難口 FK20000)	16	枚
誘導灯 B 級ハネ	(通路左矢 FK20016)	10	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路右矢 FK20017)	10	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路両矢 FK20018)	2	〃
東棟 5 階			
誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	11	個
誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	11	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	8	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	8	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	3	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	3	〃
誘導灯 B 級ハネ	(避難口 FK20000)	14	枚
誘導灯 B 級ハネ	(通路左矢 FK20016)	7	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路右矢 FK20017)	7	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路両矢 FK20018)	2	〃
東棟 6 階			
誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	8	個

誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	8	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	7	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	7	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	2	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	2	〃
誘導灯 B 級ハネ	(避難口 FK20000)	10	枚
誘導灯 B 級ハネ	(通路左矢 FK20016)	6	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路右矢 FK20017)	6	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路両矢 FK20018)	2	〃
東棟 7 階			
誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	8	個
誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	8	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	7	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	7	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	2	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	2	〃
誘導灯 B 級ハネ	(避難口 FK20000)	10	枚
誘導灯 B 級ハネ	(通路左矢 FK20016)	6	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路右矢 FK20017)	6	〃
誘導灯 B 級ハネ	(通路両矢 FK20018)	2	〃
東棟 8 階			
誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	8	個
誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	8	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	7	〃

誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	7	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	2	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	2	〃
誘導灯 B 級パネル	(避難口 FK20000)	10	枚
誘導灯 B 級パネル	(通路左矢 FK20016)	6	〃
誘導灯 B 級パネル	(通路右矢 FK20017)	6	〃
誘導灯 B 級パネル	(通路両矢 FK20018)	2	〃
東棟 9 階			
誘導灯 B 級本体	(FA21959K→FA20312LE1)	9	個
誘導灯リニューアルプレート	(FK21747)	9	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21969K→FA20322LE1)	2	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FK21727)	2	〃
誘導灯 B 級本体	(FA21554Z→FA20337LE1)	2	〃
誘導灯リニューアルプレート	(FKH41778 加工品)	2	〃
誘導灯 B 級パネル	(避難口 FK20000)	10	枚
誘導灯 B 級パネル	(通路左矢 FK20016)	2	〃
誘導灯 B 級パネル	(通路右矢 FK20017)	3	〃

6. 作業全般

- (1) 実施方法については、作業手順書を事前に提出し、担当職員と十分協議の上実施すること。
- (2) 受注者は、病院施設等での作業環境を十分理解し、患者等に迷惑をかけるないように努めること。
- (3) 大きな音が出る作業については、担当職員と協議すること。
- (4) 本修繕は仕様書によるほか、その他関係法規に基づき実施すること。
- (5) 本修繕で発生する消防署への届出および検査立ち会いを行うこと。その他修繕の遂行上、諸手続き等が生じた場合は、すべて受注者がこれを代行

すること。

7. 安全対策等

本契約を実施するにあたり関係法令を順守し、点検設備及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意して実施すること。また、損害を及ぼした場合の一切の費用等は請負者の責任において速やかに対処すること。

8. 軽微な変更

作業に大きな影響のない軽微な変更は、担当職員と協議のうえ実施する。

9. 提出書類

受託者は、次の関係書類を提出すること。

- (1) 作業手順書 1部
- (2) しゅん工図 2部
- (3) 作業記録写真 1部（作業前、作業中、作業後を同一箇所撮影）
写真はカラーサービス版とする。
- (4) ディーゼル車使用者報告書 1式

10. 車両の使用

契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。

- (1) ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
- (2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
- (3) 低公害・低燃費な自動車利用に努めること
- (4) 排ガス対策型、低騒音型、低振動型建設機器を使用すること。

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

11. 支払業務

支払いについては、業務完了報告書を担当職員に提出し、検査の合格後に請求に基づき支払いをする。

12. 疑義の解釈

本仕様書および本契約書について疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。

13. その他

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当契約に必要なものは受注者の負担で実施すること。

14. 定めのない事項

本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議の上実施する。