

## 別記様式第6

(その1)

不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票(区画名： )  
(設備方式：全域・局所・移動)

名 称					防 火 管理者		
所 在					立会者		
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者	氏名	点 検 者 所属会社	社名 TEL				
	住所						
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 剤	周 囲 の 状 況					
		外 形					
	貯 蔵 容 器	表 示 ・ 標 識					
		高 圧 式	※ 消 火 剤 量		本		
			容 器 弁	外 形			
				安 全 性			
			安全装置	外 形			
				安 全 性			
			容 器 弁 開放装置	外 形			
		電 気 式					
		ガス圧式					
		低 圧 式	消 火 剤 量		kg		
			液 面 計 ・ 圧 力 計				
			圧力警報装置・安全装置等				
			自 動 冷 凍 機				
			放 出 弁				
	放 出 弁 開放装置		外 形				
			電 気 式				
			ガス圧式				
	バ ル ブ 類						
連 結 管 ・ 集 合 管							
起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形					
		表 示					
	※ ガ ス 量		本				
	容 器 弁	外 形					
		安 全 性					
	安 全 装 置	外 形					
		安 全 性					
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形					
		電 気 式					
		手 動 式					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

## 別記様式第 6

## 不活性ガス消火設備（その 2）

選 択 弁	本 体	外 形				
		表 示				
		機 能				
	開 放 装 置	外 形				
		電 気 式				
		ガス圧式				
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形				
		機 能				
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		操 作 箱				
		表 示				
		電 源 表 示 灯				
		音響警報起動用スイッチ				
		放出用・非常停止用スイッチ				
		表 示 灯				
	自 動 式 装 置	保 護 カ バ ー				
		火 災 感 知 装 置	専用	兼用		
		自動・手動切替装置				
		自動・手動切替表示灯				
警 報 装 置	外 形					
	音 響 警 報					
	音 声 警 報					
制 御 盤	周 囲 の 状 況	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計		V		
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
	表 示 灯	表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
		遅 延 装 置		秒		
		自動・手動切替機能				
		放 出 制 御 機 能				
		制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置				
		予 備 品 等				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第6

## 不活性ガス消火設備（その3）

配管等	管・管継手						
	支持金具・つり金具						
	閉止弁						
配管の安全装置等	安全装置						
	破壊板						
消火剤等排出措置							
圧力上昇防止措置							
放出表示灯							
噴射ヘッド	外形						
	放射障害						
防護区画	区画変更等						
	開口部の自動閉鎖装置	外形					
		電気で作動するもの					
		ガス圧で作動するもの					
防部 護分 区画 の に保 隣安 接措 する置	設定範囲						
	保安措置	消火剤排出措置					
		放出表示灯					
		警報装置	外形				
			音響警報				
			音声警報				
	注意銘板						
非常電源（内蔵型）	外形						
	表示						
	端子電圧		V				
	切替装置						
	充電装置						
	結線接続						
ホース等	周囲の状況						
	格納箱						
	ホース			m			
	ホースリール						
	ノズル						
	ノズル開閉弁						
表示灯・標識（移動式）							
耐震措置							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第 6

不活性ガス消火設備（その４）

[illegible]

備考	<p>1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。</p> <p>2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。</p> <p>3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。</p> <p>4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。</p> <p>5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。</p>
----	---

## 別記様式第 6

## 不活性ガス消火設備（その5）

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。