

設備業務 個別仕様書

テレビ共聴設備

[対象]

基本分類	情報通信設備	建屋	東/南棟	階	各階
小分類	－	設置位置	各所		
管理名称	テレビ共聴設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	IC0100
関連法規	－	－	－

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
□ 巡視点検(日)	－	－
□ 巡視点検(週)	－	－
□ 巡視点検(月)	－	－
□ 巡視点検(その他)	－	－
■ 保守(定期点検)	1回/年	－
□ 保守(定期整備)	－	－
□ 計画整備	－	－

備考

なし

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(定期点検)

[補記]

設備構成 ： 設備台帳参照

概要

機器	東棟	南棟
VHFアンテナ	●	－
UHFアンテナ	●	－
BSアンテナ	●	－
ヘッドエンド	●	－
建物内設置の視聴機器	●	●

設備業務 個別仕様書

テレビ共聴設備

【別表1】

■ 保守(定期点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う				1		
定期点検						
○ アンテナの点検(VHF/UHF/BS)				1		
・ アンテナ破損や腐食の有無				1		
・ アンテナ方向及び取付状態の確認				1		
・ 架台の固定状態および腐食の有無				1		
・ 給電部の接続状態				1		
・ コネクター部、防水テープの状態確認				1		
・ 配管・配線の設置状態確認				1		
・ 同軸ケーブルの接続状態				1		
○ ヘッドエンド入/出力状態の確認(UHF/BS)				1		
○ UHF(地上デジタル) 受信状態確認 CH16,21,22,23,24,25,26,27				1		
以上						

備考

なし

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

実施対象 : 次葉以降に示す

設備業務 個別仕様書

テレビ共聴設備

実施対象 : 東棟

東棟 9F ESPブースター出力
東棟 8F ESPブースター出力①
東棟 8F ESPブースター出力②
東棟 8F ESPブースター出力③
東棟 7F ESPブースター出力①
東棟 7F ESPブースター出力②
東棟 6F ESPブースター出力①
東棟 6F ESPブースター出力②
東棟 5F ESPブースター出力①
東棟 5F ESPブースター出力②
東棟 5F ESPブースター出力③
東棟 4F ESPブースター出力①
東棟 4F ESPブースター出力②
東棟 3F ESPブースター出力①
東棟 3F ESPブースター出力②
東棟 2F ESPブースター出力①
東棟 2F ESPブースター出力②
東棟 1F ESPブースター出力
東棟 B1 ESPブースター出力

南棟

南棟 10F EPS S10T-1 ブースター①
南棟 10F EPS S10T-1 ブースター②
南棟 9F ESP S9T-1 ブースター①
南棟 9F ESP S9T-1 ブースター②
南棟 9F ESP S9T-1 ブースター③
南棟 8F ESP S8T-1 ブースター①
南棟 8F ESP S8T-1 ブースター②
南棟 8F ESP S8T-1 ブースター③
南棟 7F ESP S7T-1 ブースター①
南棟 7F ESP S7T-1 ブースター②
南棟 6F ESP S6T-1 ブースター①
南棟 6F ESP S6T-1 ブースター②
南棟 5F ESP S5T-1 ブースター
南棟 4F EPS S4T-1 ブースター①
南棟 4F EPS S4T-1 ブースター②
南棟 3F ESP S3T-1 ブースター
南棟 2F ESP S2T-1 ブースター
南棟 1F ESP S1T-1 ブースター
南棟 B1 ESP S1T-1 ブースター

設備業務 個別仕様書

電気時計

[対象]

基本分類	情報通信設備	建屋	東/南棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
管理名称	電気時計	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	IC0200
関連法規	—	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
■ 保守(定期点検)	1回/年	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☐ 計画整備	—	—

備考

なし

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(定期点検)

[補記]

設備構成 : 設備台帳参照

概要

機器	東棟	南棟
親時計	1	1
モニター時計	8	7
子時計	62	237

設備業務 個別仕様書

電気時計

【別表1】

■ 保守(定期点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う				1		
定期点検						
○ 親時計				1		
・ 外観点検				1		
・ 機能点検				1		
○ モニター時計				1		
・ 外観点検				1		
・ 機能点検				1		
○ 停電用蓄電池				1		
○ 子時計				1		
・ 外観点検				1		
・ 機能点検				1		
以上						

備考

なし

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

設備業務 個別仕様書

拡声放送設備(外来呼出)

[対象]

基本分類	情報通信設備	建屋	東/南棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
管理名称	拡声放送設備(外来呼出)	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	IC0300
関連法規	—	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☒ 保守(定期点検)	1回/年	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☐ 計画整備	—	—

備考

なし

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(定期点検)

[補記]

設備構成 : 別表1参照

設備業務 個別仕様書

拡声放送設備(外来呼出)

【別表1】

■ 保守(定期点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う				1		
定期点検						
○ 外観点検・機能確認				1		
・ 主装置				1		
・ マイク				1		
・ スピーカー				1		
以上						

備考

なし

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

実施対象 : 次葉以降に示す

設備業務 個別仕様書

拡声放送設備(外来呼出)

実施対象：

東棟 1F 歯科・口腔外科

受付	主装置
受付	マイク
待合	スピーカー

東棟 1F 脳神経外科

診察室2	主装置
診察室2	マイク1
診察室2	マイク2
待合	スピーカー

撤去済

撤去済

東棟 1F 産婦人科

入口左側	主装置
0番診察室	マイク1
1番診察室	マイク2
2番診察室	マイク3
6番診察室(水道付近)	マイク4
3番診察室	マイク5
8番診察室	マイク6
12番診察室	マイク7
待合	スピーカー1
中待合	スピーカー2

東棟 2F 泌尿器科

診察室2	主装置
診察室2	マイク1
診察室1	マイク2
待合	スピーカー1
中待合	スピーカー2

東棟 2F 内科

受付中待合	主装置
診察室初診A	マイク1
診察室初診B	マイク2
診察室2	マイク3
診察室3	マイク4
診察室4	マイク5
診察室6	マイク6
診察室7	マイク7
診察室8	マイク8
受付中待合	マイク9
待合	スピーカー1
中待合	スピーカー2

東棟 2F 耳鼻咽喉科

診察室	主装置
診察室	マイク1
スタッフルーム(元 平衡機能検査室)	マイク2
待合(外来受付前)	スピーカー1
中待合	スピーカー2

撤去済

東棟 2F 中央採血室

中央採血室	主装置
中央採血室	マイク
待合	スピーカー

設備業務 個別仕様書

拡声放送設備(外来呼出)

実施対象：

南棟 2F 小児科外来

受付

受付

診察室1

診察室2

診察室3

診察室4

待合

待合

待合

待合

プレイルーム

主装置

卓上マイク

卓上マイク

卓上マイク

卓上マイク

卓上マイク

天井スピーカー

天井スピーカー

天井スピーカー

天井スピーカー

天井スピーカー

設備業務 個別仕様書

インターホン

[対象]

基本分類	情報通信設備	建屋	東/南棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
管理名称	インターホン	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	IC0400
関連法規	—	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
■ 保守(定期点検)	1回/年	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☐ 計画整備	—	—

備考

なし

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(定期点検)

[補記]

設備構成 : 設備台帳参照

設備業務 個別仕様書

インターホン

【別表1】

■ 保守(定期点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う				1		
定期点検						
○ 外観および動作機能の点検				1		
以上						

備考

なし

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

実施対象 : 次葉以降に示す

設備業務 個別仕様書

インターホン

実施対象：

【東棟】

東棟 病棟系 親機 8F ナースステーション
 東棟 病棟系 子機 8F カンファレンスルーム
 東棟 病棟系 子機 8F スタッフルーム
 東棟 病棟系 子機 8F 処置室
 東棟 病棟系 子機 8F 汚物処理室
 東棟 病棟系 親機 7F ナースステーション
 東棟 病棟系 子機 7F カンファレンスルーム
 東棟 病棟系 子機 7F スタッフルーム
 東棟 病棟系 子機 7F 処置室
 東棟 病棟系 子機 7F 汚物処理室
 東棟 病棟系 親機 6F ナースステーション
 東棟 病棟系 子機 6F カンファレンスルーム
 東棟 病棟系 子機 6F スタッフルーム
 東棟 病棟系 子機 6F 処置室
 東棟 病棟系 子機 6F 汚物処理室
 東棟 病棟系 親機 5F ナースステーション
 東棟 病棟系 子機 5F スタッフルーム
 東棟 病棟系 子機 5F 産婦人科 当直室
 東棟 病棟系 子機 5F カンファレンスルーム
 東棟 病棟系 子機 5F 分娩室2
 東棟 病棟系 子機 5F 分娩室1
 東棟 病棟系 子機 5F 処置室
 東棟 病棟系 子機 5F 沐浴室
 東棟 病棟系 子機 5F 新生児室1
 東棟 病棟系 子機 5F 新生児室2(旧 記録室)
 東棟 病棟系 子機 5F カンファレンスルーム(撤去済)
 東棟 病棟系 親機 4F ナースステーション
 東棟 病棟系 子機 4F 医師控室1
 東棟 病棟系 子機 4F 医師控室2
 東棟 病棟系 子機 4F 汚物処理室
 東棟 ICU系 親機 3F ナースステーション
 東棟 ICU系 子機 3F スタッフルーム
 東棟 ICU系 子機 3F 医師待機室(カンファレンスルーム)

【東棟】

東棟 ICU系 子機 3F リネン庫
 東棟 ICU系 出入口1
 東棟 ICU系 出入口2
 東棟 連絡系 親機 1F防災センター
 東棟 連絡系 子機 2Fスタッフルーム
 東棟 防犯系 親機 東棟1F+南B1 1F防災センター
 東棟 防犯系 子機 東棟1F+南B1 感染特別診察室前(屋外)
 東棟 防犯系 子機 東棟1F+南B1 南口スロープ(屋外)
 東棟 手術室連絡系 親機 3F 手術管理室
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 手術室1
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 手術室2
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 手術室3
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 手術室5
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 手術室6
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 手術室7
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 手術室8
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 手術室9
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 麻酔医室
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 回復室
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 器材室
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 滅菌物保管室(3F)
 東棟 手術室連絡系 子機 3F ICU
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 洗浄室
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 休憩室(カンファレンスルーム)
 東棟 手術室連絡系 子機 3F スタッフルーム1
 東棟 手術室連絡系 子機 3F 医師休憩室
 東棟 手術室連絡系 子機 4F 中央材料室
 東棟 手術室連絡系 子機 4F 滅菌物保管室(4F)
 東棟 手術室連絡系 子機 2F 輸血管理室(2F)
 東棟 手術室連絡系 子機 2F 病理検査室(2F)
 東棟 手術室連絡系 子機 B1 X線受付(B1)
 東棟 手術室呼出系 親機 3F 手術管理室
 東棟 手術室呼出系 親機 3F 廊下

設備業務 個別仕様書

インターホン

【東棟】

東棟 手術室呼出系 子機 3F 外来更衣室1
東棟 手術室呼出系 子機 3F 外来更衣室2
東棟 手術室呼出系 玄関子機 3F ELVホール
東棟 X線系 親機 B1 X線撮影室1
東棟 X線系 SP&MIC B1 撮影室
東棟 X線系 SP&MIC B1 更衣室1
東棟 X線系 SP&MIC B1 更衣室2
東棟 X線系 SP B1 待合
東棟 X線系 親機 B1 X線撮影室2
東棟 X線系 SP&MIC B1 撮影室
東棟 X線系 SP&MIC B1 更衣室1
東棟 X線系 SP&MIC B1 更衣室2
東棟 X線系 SP B1 待合
東棟 X線系 親機 B1 X線撮影室3
東棟 X線系 SP&MIC B1 撮影室
東棟 X線系 SP B1 待合
東棟 X線系 親機 B1 X線撮影室4
東棟 X線系 SP&MIC B1 撮影室
東棟 X線系 SP B1 待合
東棟 X線系 親機 B1 X線撮影室5
東棟 X線系 SP&MIC B1 撮影室
東棟 X線系 SP B1 待合
東棟 X線系 親機 B1 X線撮影室6
東棟 X線系 SP&MIC B1 撮影室
東棟 X線系 SP B1 待合
東棟 X線系 親機 職員用多目的室
東棟 X線系 SP&MIC B1 撮影室
東棟 X線系 SP B1 待合
東棟 X線系 親機 B1 X線撮影室8
東棟 X線系 SP&MIC B1 撮影室
東棟 X線系 SP B1 待合
東棟 X線系 親機 B1 X線撮影室9
東棟 X線系 SP&MIC B1 撮影室
東棟 X線系 SP B1 待合
東棟 X線系 親機 B1 X線撮影室10
東棟 X線系 SP&MIC B1 撮影室
東棟 X線系 SP B1 待合(表示は「更衣室」)

【南棟】

南棟 X線室系 親機 B1 RI操作室
南棟 X線室系 子機 B1 RI撮影室
南棟 X線室系 親機 B1 MRI操作室
南棟 X線室系 子機 B1 MRI待合
南棟 RI室連絡系 親機 B1 RI操作室
南棟 RI室連絡系 親機 B1 放射線管理室
南棟 RI室連絡系 玄関子機 B1 RI待合
南棟 厨房系 親機 B1 栄養事務室
南棟 厨房系 子機 B1 下処理室
南棟 厨房系 子機 B1 調理室
南棟 厨房系 子機 B1 洗浄室
南棟 厨房系 子機 B1 配膳車プール
南棟 厨房系 親機 B1 栄養事務異質
南棟 厨房系 玄関子機 B1 食材搬入口
南棟 調剤室系 親機 1F 調剤室
南棟 調剤室系 親機 1F 薬剤当直室
南棟 調剤室系 玄関子機 1F 投薬カウンター前
南棟 GCU系 親機 5F NICU1
南棟 GCU系 親機 5F NICU2
南棟 GCU系 子機 5F NICU前室
南棟 GCU系 親機 5F スタッフステーション(GCU)
南棟 GCU系 親機 5F GCU前室
南棟 GCU系 親機 5F スタッフルーム
南棟 GCU系 玄関子機 5F 来客母親入口
南棟 電算室系 親機 5F 電算室
南棟 電算室系 玄関子機 6F 廊下(電算室前)

設備業務 個別仕様書

東棟トイレ呼出設備

[対象]

基本分類	情報通信設備	建屋	東棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
管理名称	東棟トイレ呼出設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	IC0500
関連法規	—	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
■ 保守(定期点検)	1回/年	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☐ 計画整備	—	—

備考

なし

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(定期点検)

[補記]

設備構成 : 設備台帳参照

設備業務 個別仕様書

東棟トイレ呼出設備

【別表1】

■ 保守(定期点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う				1		
定期点検						
○ 呼出ボタン動作確認				1		
○ 呼出ランプ動作確認(親機)				1		
○ 廊下点灯確認				1		
○ 復旧ボタン確認				1		
以上						

備考

なし

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

実施対象 :

有無	呼出表示	ボタン設置場所
○	南棟ナースステーション 親機表示窓 1	東棟 9F 女子トイレ
○	南棟ナースステーション 親機表示窓 2	東棟 9F 男子トイレ
○	南棟ナースステーション 親機表示窓 3	東棟 9F 身障者トイレ
○	外来受付 親機表示窓 1	東棟 2F 女子トイレ
○	外来受付 親機表示窓 2	東棟 2F 男子トイレ
○	外来受付 親機表示窓 3	東棟 2F 身障者トイレ
○	外来受付 親機表示窓 1	東棟 2F 採痰室
－	外来受付 親機表示窓 2	－
－	外来受付 親機表示窓 3	－
○	防災センター 親機表示窓 1	東棟 1F 産婦人科男子トイレ
○	防災センター 親機表示窓 2	東棟 1F 産婦人科みんなのトイレ(男)
○	防災センター 親機表示窓 3	東棟 1F 産婦人科みんなのトイレ(女)
○	防災センター 親機表示窓 4	東棟 1F 産婦人科女子トイレ
○	防災センター 親機表示窓 5	南棟 1F 薬剤科みんなのトイレ(女)
○	防災センター 親機表示窓 6	南棟 1F 薬剤科女子トイレ
○	防災センター 親機表示窓 7	南棟 1F 薬剤科男子トイレ
○	防災センター 親機表示窓 8	南棟 1F 薬剤科みんなのトイレ(男)
－	防災センター 親機表示窓 9	－
－	防災センター 親機表示窓 10	－
○	重症処置室 親機表示窓 1	東棟 1F 男子トイレ
○	重症処置室 親機表示窓 2	東棟 1F 女子トイレ
－	重症処置室 親機表示窓 3	－
○	放射線科受付 親機表示窓 1	東棟 B1 女子トイレ
○	放射線科受付 親機表示窓 2	東棟 B1 男子トイレ
○	放射線科受付 親機表示窓 3	東棟 B1 身障者トイレ

設備業務 個別仕様書

南棟トイレ呼出設備

[対象]

基本分類	情報通信設備	建屋	南棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
管理名称	南棟トイレ呼出設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	IC0500
関連法規	—	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
■ 保守(定期点検)	1回/年	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☐ 計画整備	—	—

備考

なし

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(定期点検)

[補記]

設備構成 : 設備台帳参照

概要 : 別表1参照

設備業務 個別仕様書

南棟トイレ呼出設備

【別表1】

■ 保守(定期点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う				1		
定期点検						
○ 呼出ボタン動作確認				1		
○ 呼出ランプ動作確認(親機)				1		
○ 廊下点灯確認				1		
○ 復旧ボタン確認				1		
以上						

備考

なし

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

実施対象 : 次葉以降に示す

設備業務 個別仕様書

南棟トイレ呼出設備

実施対象：

有無	呼出表示	名称
○	B1 警備員室 親機表示窓 1	南棟 B1 RI廊下 車椅子トイレ
○	B1 警備員室 親機表示窓 2	南棟 B1 MRI廊下 車椅子トイレ
－	B1 警備員室 親機表示窓 3	－
－	B1 警備員室 親機表示窓 4	－
－	B1 警備員室 親機表示窓 5	－
○	B1 警備員室 親機表示窓 6	南棟 B1 女子更衣室
○	B1 警備員室 親機表示窓 7	南棟 B1 男子更衣室
○	B1 警備員室 親機表示窓 8	南棟 B1 女子更衣室
○	B1 警備員室 親機表示窓 9	南棟 B1 女子トイレ
○	B1 警備員室 親機表示窓 10	南棟 B1 男子トイレ
○	1F 患者相談窓口 親機表示窓 1	南棟 1F 面談室-1
○	1F 患者相談窓口 親機表示窓 2	南棟 1F 面談室-2
○	1F 患者相談窓口 親機表示窓 3	南棟 1F 面談室-3
－	1F 患者相談窓口 親機表示窓 4	－
－	1F 患者相談窓口 親機表示窓 5	－
－	1F 患者相談窓口 親機表示窓 6	－
－	1F 患者相談窓口 親機表示窓 7	－
－	1F 患者相談窓口 親機表示窓 8	－
－	1F 患者相談窓口 親機表示窓 9	－
－	1F 患者相談窓口 親機表示窓 10	－
○	1F 感染特別診察室 親機表示窓 1	南棟 1F トイレ
○	1F 感染特別診察室 親機表示窓 2	南棟 1F 処置室
－	1F 感染特別診察室 親機表示窓 3	南棟 1F -
○	1F 整形外科 処置室 親機表示窓 1	南棟 1F 処置室-1
○	1F 整形外科 処置室 親機表示窓 2	南棟 1F 処置室-3①
○	1F 整形外科 処置室 親機表示窓 3	南棟 1F 処置室-3②
○	2F 小児科 処置室 親機表示窓 1	南棟 2F 処置室-1
○	2F 小児科 処置室 親機表示窓 2	南棟 2F 処置室-2
○	2F 小児科 処置室 親機表示窓 3	南棟 2F トイレ
○	2F 小児科 処置室 親機表示窓 4	南棟 2F 点滴室-1
○	2F 小児科 処置室 親機表示窓 5	南棟 2F 点滴室-2
○	2F 小児科 処置室 親機表示窓 6	南棟 2F 点滴室-3
○	2F 小児科 処置室 親機表示窓 7	南棟 2F 点滴室-4
－	2F 小児科 処置室 親機表示窓 8	－
○	2F 小児科 処置室 親機表示窓 9	南棟 2F 処置室23・6
○	2F 小児科 処置室 親機表示窓 10	南棟 2F 処置室23・7
○	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 1	南棟 2F EV前トイレ-1
○	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 2	南棟 2F EV前トイレ-2
○	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 3	南棟 2F EV前トイレ-3
○	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 4	南棟 2F 相談室1
○	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 5	南棟 2F 相談室2
○	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 6	栄養相談室

設備業務 個別仕様書

南棟トイレ呼出設備

－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 7	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 8	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 9	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 10	－

設備業務 個別仕様書

南棟トイレ呼出設備

○	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 1	南棟 2F 相談室-1
○	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 2	南棟 2F 相談室-2
○	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 3	南棟 2F 栄養相談室
－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 4	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 5	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 6	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 7	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 8	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 9	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 受付 親機表示窓 10	－
○	2F 循環器・心臓血管外科 診察廊下 親機表示窓 1	南棟 2F 処置室-1
○	2F 循環器・心臓血管外科 診察廊下 親機表示窓 2	南棟 2F 処置室-2
○	2F 循環器・心臓血管外科 診察廊下 親機表示窓 3	南棟 2F 処置室-3
○	2F 循環器・心臓血管外科 診察廊下 親機表示窓 4	南棟 2F 処置室-4
○	2F 循環器・心臓血管外科 診察廊下 親機表示窓 5	南棟 2F 処置室-5
○	2F 循環器・心臓血管外科 診察廊下 親機表示窓 6	南棟 2F 処置室-6
－	2F 循環器・心臓血管外科 診察廊下 親機表示窓 7	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 診察廊下 親機表示窓 8	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 診察廊下 親機表示窓 9	－
－	2F 循環器・心臓血管外科 診察廊下 親機表示窓 10	－
○	2F 外科・精神科 処置室 親機表示窓 1	南棟 2F 処置室-1
○	2F 外科・精神科 処置室 親機表示窓 2	南棟 2F 処置室-2
○	2F 外科・精神科 処置室 親機表示窓 3	南棟 2F 処置室-3
○	2F 外科・精神科 処置室 親機表示窓 4	南棟 2F 処置室内トイレ
○	2F 外科・精神科 処置室 親機表示窓 5	南棟 2F トイレ
○	2F 外科・精神科 受付 親機表示窓 1	南棟 2F 多目的トイレ(女性)
○	2F 外科・精神科 受付 親機表示窓 2	南棟 2F 女子トイレ
○	2F 外科・精神科 受付 親機表示窓 3	南棟 2F 男子トイレ
○	2F 外科・精神科 受付 親機表示窓 4	南棟 2F 多目的トイレ(男子)
－	2F 外科・精神科 受付 親機表示窓 5	－
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 1	南棟 2F 外科処置室-1
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 2	南棟 2F 外科処置室-2
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 3	南棟 2F 外科処置室-3
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 4	南棟 2F 外科処置室-4
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 5	南棟 2F 外科処置室-5
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 6	南棟 2F 外科処置室-6
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 7	南棟 2F 外科処置室-7
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 8	南棟 2F 外科処置室-8
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 9	南棟 2F 外科処置室-9
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 10	南棟 2F 外科処置室(個室)
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 11	南棟 2F 外科処置室(個室)
○	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 12	南棟 2F トイレ
－	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 13	－
－	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 14	－
－	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 15	－
－	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 16	－

設備業務 個別仕様書

南棟トイレ呼出設備

－	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 17	－
－	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 18	－
－	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 19	－
－	2F 外来化学療法センター 親機表示窓 20	－

設備業務 個別仕様書

南棟トイレ呼出設備

○	3F リハビリ 受付 親機表示窓 1	南棟 3F 多目的トイレ-1
○	3F リハビリ 受付 親機表示窓 2	南棟 3F 多目的トイレ-2
○	3F リハビリ 受付 親機表示窓 3	南棟 3F 多目的トイレ(EVホール)
○	3F リハビリ 受付 親機表示窓 4	南棟 3F 男子トイレ
○	3F リハビリ 受付 親機表示窓 5	南棟 3F 女子トイレ
○	3F 作業療法 親機表示窓 1	南棟 3F 受付表示器代表
－	3F 作業療法 親機表示窓 2	－
－	3F 作業療法 親機表示窓 3	－
－	3F 作業療法 親機表示窓 4	－
－	3F 作業療法 親機表示窓 5	－
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 1	南棟 3F 多目的トイレ
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 2	南棟 3F トイレ-1
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 3	南棟 3F トイレ-2
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 4	南棟 3F トイレ-3
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 5	南棟 3F 内視鏡更衣(女)
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 6	南棟 3F 内視鏡更衣(男)
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 7	南棟 3F 回復室-1
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 8	南棟 3F 回復室-2
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 9	南棟 3F 男子トイレ
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 10	南棟 3F 女子トイレ
○	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 11	南棟 3F トイレ(廊下)
－	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 12	－
－	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 13	－
－	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 14	－
－	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 15	－
－	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 16	－
－	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 17	－
－	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 18	－
－	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 19	－
－	3F 内視鏡 受付 親機表示窓 20	－
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 1	南棟 3F リカバリー-1
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 2	南棟 3F リカバリー-2
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 3	南棟 3F リカバリー-3
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 4	南棟 3F リカバリー-4
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 5	南棟 3F リカバリー-5
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 6	南棟 3F リカバリー-6
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 7	南棟 3F リカバリー-7
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 8	南棟 3F リカバリー-8
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 9	南棟 3F リカバリー-9
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 10	南棟 3F リカバリー-10
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 11	南棟 3F リカバリー-11
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 12	南棟 3F リカバリー-12
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 13	南棟 3F リカバリー-13
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 14	南棟 3F 内視鏡-1
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 15	南棟 3F 内視鏡-2
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 16	南棟 3F 内視鏡-3

南棟トイレ呼出設備

○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 17	南棟 3F 内視鏡-4
○	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 18	南棟 3F トイレ
－	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 19	－
－	3F 内視鏡 スタッフ廊下 親機表示窓 20	－

設備業務 個別仕様書

南棟トイレ呼出設備

○	3F 人工透析室 親機表示窓 1	南棟 3F 腹膜透析室
○	3F 人工透析室 親機表示窓 2	南棟 3F 待合
○	3F 人工透析室 親機表示窓 3	南棟 3F 多目的トイレ-1(左)
○	3F 人工透析室 親機表示窓 4	南棟 3F 多目的トイレ-2(右)
○	3F 人工透析室 親機表示窓 5	南棟 3F 隔離透析
○	3F 人工透析室 親機表示窓 6	南棟 3F ロッカー室1
○	3F 人工透析室 親機表示窓 7	南棟 3F ロッカー室2
－	3F 人工透析室 親機表示窓 8	－
－	3F 人工透析室 親機表示窓 9	－
－	3F 人工透析室 親機表示窓 10	－

設備業務 個別仕様書

監視カメラ(ITV)

[対象]

基本分類	情報通信設備	建屋	東/南棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
管理名称	監視カメラ(ITV)	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	IC0600
関連法規	—	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
■ 保守(定期点検)	1回/年	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☐ 計画整備	—	—

備考

なし

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(定期点検)

[補記]

設備構成 : 別表1参照

設備業務 個別仕様書

監視カメラ(ITV)

【別表1】

■ 保守(定期点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う				1		
定期点検						
○ カメラコントロールユニット(4分割マルチスイッチャー)				1		
・ 外観検査				1		
・ 電源電圧の異常の有無				1		
・ フォーカスのずれの有無確認				1		
・ 内部基盤の状態確認(発熱や変色の有無など)				1		
・ 出力映像の状態				1		
・ 4画面/1画面切替およびシーケンス動作の確認				1		南棟のみ
○ カラーモニター				1		
・ 映像確認				1		
・ 表示器類の確認				1		
・ SW類の確認				1		
・ つまみ類の確認				1		東棟のみ
・ ジャック類の確認				1		
・ 端子類の確認				1		
・ 清掃				1		
○ デジタルビデオレコーダー				1		
・ 外観検査				1		
・ 録画機能の確認				1		
・ 各再生機能の確認				1		
・ 映像の状態確認				1		
・ 清掃				1		
○ ドームカメラ				1		
・ 外観検査				1		
・ 清掃				1		
○ 液晶モニター				1		
・ 外観検査				1		
・ 出力端子の接触不良の有無				1		
・ 映像の状態確認				1		
・ 清掃				1		
○ パワーコントローラー/ディストリビューター				1		
・ 外観検査				1		
・ フレームごとの一括電源制御機能の確認				1		
・ 電源の異常過熱の有無				1		
・ 清掃				1		
以上						

備考

なし

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

実施対象 : 次葉に示す

設備業務 個別仕様書

監視カメラ(ITV)

実施対象：

東棟

1F	売店前(外来受付)	ドームカメラ
1F	夜間受付前	ドームカメラ
1F	防災センター前	ドームカメラ
1F	B階段室前	ドームカメラ
3F	A階段室前	ドームカメラ
3F	家族待機室前	ドームカメラ
5F	509号室前	ドームカメラ
5F	倉庫前	ドームカメラ
5F	508号室前	ドームカメラ
5F	授乳コーナー	ドームカメラ
1F	防災センター	カメラコントロールユニット
1F	防災センター	カメラコントロールユニット
1F	防災センター	カラーモニター
1F	防災センター	カラーモニター
1F	防災センター	デジタルビデオレコーダー
1F	防災センター	デジタルビデオレコーダー
1F	防災センター	パワーコントローラー
1F	救急処置室	ドームカメラ
4F	ナースステーション	カメラコントロールユニット
4F	ナースステーション	カラーモニター

南棟

B1	RI撮影室1	ドームカメラ
B1	RI撮影室2	ドームカメラ
B1	RI撮影室 前室	ドームカメラ
B1	RI操作室 4分割マルチ	マルチスイッチャー
B1	RI操作室	カラーモニター
3F	内視鏡受付	ドームカメラ
3F	内視鏡受付	デジタルビデオレコーダー
3F	内視鏡受付 4分割マルチ	マルチスイッチャー
3F	内視鏡受付	カラーモニター
3F	内視鏡受付	パワーディストリビューター

設備業務 個別仕様書

構内交換設備

[対象]

基本分類	情報通信設備	建屋	東棟	階	9F
小分類	—	設置位置	電話交換室		
管理名称	構内交換設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	IC0700
関連法規	—	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☒ 保守(定期点検)	1回/月	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☐ 計画整備	—	—

備考

なし

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(定期点検)

[補記]

設備構成 ： 日立 デジタル電子交換機 CX01L V2