

設備業務 個別仕様書

クリーンルーム性能測定及び消毒殺菌

[対象]

基本分類	環境管理	建屋	東/南棟	階	特記参照
小分類	－	設置位置	特記参照		
管理名称	クリーンルーム性能測定及び消毒殺菌	構成数	特記参照		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38905-EP001	EM0101
関連法規	－	－	－

[概要]

凡例：■ 実施対象を示す □ 実施対象外を示す ☒ 別途実施

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	－	－
☐ 巡視点検(週)	－	－
☐ 巡視点検(月)	－	－
☐ 巡視点検(その他)	－	－
☐ 保守(定期点検)	－	－
☐ 保守(定期整備)	－	－
☒ 保守(性能測定・消毒殺菌)	2回/年	－
☐ 計画整備	－	－

備考

医療法施行規則 厚生労働省
 作業環境測定法 厚生労働省
 電離放射線障害防止規則 厚生労働省

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(性能測定・清掃・消毒)

[補記]

実施対象 ： 東棟 性能測定 19 室 清掃および消毒 29 室
 南棟 性能測定 17 室 清掃および消毒 15 室
 概要 ： 別表1 [特記事項] に示す

設備業務 個別仕様書

クリーンルーム性能測定及び消毒殺菌

【別表1】

■ 保守(性能測定・消毒殺菌)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う				2		
性能測定・消毒殺菌						
◎ 性能測定				2		
○ 浮遊微粒子濃度測定				2		
○ 浮遊微生物測定				2		
○ フィルターリーク測定				2		
○ 室内空気圧力差測定				2		
○ 温湿度測定				2		
○ 換気回数測定				2		
◎ 消毒殺菌				2		
○ 各室内環境消毒殺菌(床面・壁面・天井面)				2		
以上						

備考

作業場所によって該当しない実施項目がある場合、点検票にてその項目を除外する

[要求成果物]

実施記録および報告書の提出・保存

[特記事項]

実施対象 : 次葉以降に示す

設備業務 個別仕様書

クリーンルーム性能測定及び消毒殺菌

実施対象 : 東棟各所

		性能測定	消毒殺菌
3F	手術室(1)	●	●
3F	手術室(2)	●	●
3F	手術室(3)	●	●
3F	手術室(5)	●	●
3F	手術室(6)	●	●
3F	手術室(7)	●	●
3F	手術室(8)	●	●
3F	手術室(9)	●	●
3F	廊下(2)	—	●
3F	廊下(3)	—	●
3F	手洗いホール	—	●
3F	麻酔科医室	—	●
3F	回復室	—	●
3F	滅菌物保管室	●	●
3F	ICU(廊下含)	●	●
3F	CCU1	●	●
3F	CCU2	●	●
4F	滅菌物保管庫	●	●
4F	無菌調剤室	●	●
5F	分娩室1	●	●
5F	分娩室2	●	●
5F	授乳室	●	●
5F	新生児室	●	●
5F	新生児記録室	●	●
5F	陣痛室1	—	●
5F	陣痛室2	—	●
5F	陣痛室3	—	●
5F	沐浴室	—	●
5F	記録室	—	●

設備業務 個別仕様書

クリーンルーム性能測定及び消毒殺菌

実施対象 : 南棟各所

		性能測定	消毒殺菌
1F	製剤室	●	—
5F	調乳室	●	—
2F	授乳室・授乳室	●	●
5F	分娩室兼手術室	●	●
5F	培養室	●	●
5F	NICU	●	●
5F	授乳・沐浴室	●	●
5F	隔離室	●	●
5F	NICU 前室	●	●
5F	GCU	●	●
5F	GCU 前室	●	●
6F	HCU	●	●
6F	処置室	●	●
7F	HCU1	●	●
7F	HCU2	●	●
8F	HCU	●	●
9F	HCU	●	●

設備業務 個別仕様書

放射線漏洩測定

[対象]

基本分類	環境管理	建屋	東棟	階	各階
小分類	－	設置位置	各所		
管理名称	放射線漏洩測定	構成数	109	箇所	

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38905-EP001	EM0201
関連法規	本書に記載	－	－

[概要]

凡例： ☒ 実施対象を示す ☐ 実施対象外を示す ☒ 別途実施

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	－	－
☐ 巡視点検(週)	－	－
☐ 巡視点検(月)	－	－
☐ 巡視点検(その他)	－	－
☐ 保守(定期点検)	－	－
☐ 保守(定期整備)	－	－
☒ 保守(放射線漏洩測定)	2回/年	－
☐ 計画整備	－	－

備考

医療法施行規則	厚生労働省
作業環境測定法	厚生労働省
放射性同位元素等規制法	原子力規制委員会
獣医療法施行規則	農林水産省
電離放射線障害防止規則	厚生労働省

[業務内容]

各所、放射線測定を行う
(積算線量計設置による一定期間線量実測)

[補記]

実施対象 ： 次葉以降に示す

設備業務 個別仕様書

放射線漏洩測定

実施対象 : 東棟各所

位置番号	名称
A1	TV透視室(1) 壁
A2	TV透視室(1) 壁
A3	TV透視室(1) 扉
A4	TV透視室(1) 壁
A5	TV透視室(1) 階上
A6	TV透視室(1) 階下
B1	TV透視室(2) 扉
B3	TV透視室(2) 壁
B4	TV透視室(2) 扉
B5	TV透視室(2) 階上
B6	TV透視室(2) 階下
C1	CTスキャナ室 壁
C2	CTスキャナ室 壁
C3	CTスキャナ室 壁
C4	CTスキャナ室 壁
C5	CTスキャナ室 階上
C6	CTスキャナ室 階下
D1	特殊撮影室 扉
D2	特殊撮影室 壁
D3	特殊撮影室 扉
D4	特殊撮影室 壁
D5	特殊撮影室 階上
D6	特殊撮影室 階下
E1	多目的撮影室 扉
E2	多目的撮影室 壁
E3	多目的撮影室 扉
E4	多目的撮影室 壁
E5	多目的撮影室 階上
E6	多目的撮影室 階下
F1	骨部撮影室(1) 壁
F2	骨部撮影室(1) 扉
F3	骨部撮影室(1) 壁
F4	骨部撮影室(1) 扉
F5	骨部撮影室(1) 階上
F6	骨部撮影室(1) 階下
G1	骨部撮影室(2) 壁
G2	骨部撮影室(2) 扉
G3	骨部撮影室(2) 壁
G4	骨部撮影室(2) 扉
G5	骨部撮影室(2) 階上
G6	骨部撮影室(2) 階下
H1	胸部撮影室(1) 壁

放射線漏洩測定

H2	胸部撮影室(1) 扉
H3	胸部撮影室(1) 壁
H4	胸部撮影室(1) 扉
H5	胸部撮影室(1) 階上

設備業務 個別仕様書

放射線漏洩測定

実施対象 : 東棟各所

位置番号	名称
H6	胸部撮影室(1) 階下
I1	乳房撮影室 壁
I2	乳房撮影室 扉
I3	乳房撮影室 壁
I4	乳房撮影室 扉
I5	乳房撮影室 階上
I6	乳房撮影室 階下
K1	パノラマ撮影室 扉
K2	パノラマ撮影室 壁
K3	パノラマ撮影室 扉
K4	パノラマ撮影室 壁
K5	パノラマ撮影室 階上
K6	パノラマ撮影室 階下
L1	デンタル撮影室 扉
L2	デンタル撮影室 壁
L3	デンタル撮影室 扉
L4	デンタル撮影室 壁
L5	デンタル撮影室 階上
L6	デンタル撮影室 階下
M1	骨密度測定室 扉
M2	骨密度測定室 壁
M3	骨密度測定室 壁
M4	骨密度測定室 扉
M5	骨密度測定室 階上
M6	骨密度測定室 階下
O1	CTスキャナ室 壁
O2	CTスキャナ室 扉
O3	CTスキャナ室 壁
O4	CTスキャナ室 壁
O5	CTスキャナ室 階上
O6	CTスキャナ室 階下
P1	撮影室 壁
P2	撮影室 扉
P3	撮影室 壁
P4	撮影室 壁
P5	撮影室 階上
P6	撮影室 階下
Q1	結石破碎室 扉
Q2	結石破碎室 壁
Q3	結石破碎室 扉
Q4	結石破碎室 壁
Q5	結石破碎室 階上

放射線漏洩測定

Q6	結石破碎室 階下
R2	頭・腹部造影撮影室 壁
R3	頭・腹部造影撮影室 壁
R4	頭・腹部造影撮影室 壁

設備業務 個別仕様書

放射線漏洩測定

実施対象 : 東棟各所

位置番号	名称
R5	頭・腹部造影撮影室 階上
R6	頭・腹部造影撮影室 階下
S3	心血管造影撮影室 壁
S4	心血管造影撮影室 壁
S5	心血管造影撮影室 階上
S6	心血管造影撮影室 階下
T1	特殊診察室 壁
T2	特殊診察室 壁
T3	特殊診察室 扉
T4	特殊診察室 壁
T5	特殊診察室 階上
T6	特殊診察室 階下
X1	居住区域 その他
Y1	病室 その他
Z1	敷地境界 その他
Z2	敷地境界 その他
Z4	敷地境界 その他

設備業務 個別仕様書

RI作業環境測定

[対象]

基本分類	環境管理	建屋	南棟	階	各階
小分類	－	設置位置	RI撮影室、RI準備室、RI処置室、RI管理室、等		
管理名称	RI作業環境測定	構成数	RI検査室及びその影響範囲		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38905-EP001	EM0202
関連法規	本書に記載	－	－

[概要]

凡例： ☒ 実施対象を示す ☐ 実施対象外を示す ☒ 別途実施

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	－	－
☐ 巡視点検(週)	－	－
☐ 巡視点検(月)	－	－
☐ 巡視点検(その他)	－	－
☐ 保守(定期点検)	－	－
☐ 保守(定期整備)	－	－
☒ 保守(RI作業環境測定)	12回/年	－
☐ 計画整備	－	－

備考

医療法施行規則	厚生労働省
作業環境測定法	厚生労働省
電離放射線障害防止規則	厚生労働省

[業務内容]

下記の計測記録を作成し結果を報告する

- | | |
|----------------|-------|
| ➤ 空气中放射性物質濃度測定 | 4 箇所 |
| ➤ 空間線量測定 | 25 箇所 |
| ➤ 放射性表面汚染密度測定 | 23 箇所 |

[補記]

実施対象 ： 次葉以降に示す

設備業務 個別仕様書

RI作業環境測定

実施対象 : 南棟各所

空気中放射性物質濃度測定

4 箇所

[1]	RI撮影室
[2]	準備室
[3]	処置室
[BG]	管理室

空間線量測定

名称

25 箇所

A1	管理室	壁
A2	前室	扉
A3	RI撮影室	壁
A4	RI撮影室	壁
A5	廃棄物保管庫	扉
A6	前室	壁
A7	汚染検査室	壁
A8	RI廊下	壁
A9	RI廊下	壁
A10	RI廊下	壁
A11	操作室	窓
A12	撮影室	壁
A13	撮影室	壁
A14	準備室	壁
A15	準備室	壁
A16	処置室	壁
A17	処置室	壁
A18	廃棄物保管庫内	壁
B1	病室5F PS/DS3	壁
B2	RI排気設備境界内	壁
B3	RI排水設備境界線	壁
B4	事業所屋外境界線(1F室外機置場)	壁
B5	RI排気設備境界線	壁
B6	RI排水設備境界内	壁
B7	RI室階上(1Fホール)	階上

放射性表面汚染密度測定

23 箇所

1	前室
2	汚染検査室
3	RI廊下
4	RI廊下
5	RI廊下
6	RI廊下
7	更衣
8	操作室

RI作業環境測定

9	RI撮影室
10	RI撮影室
11	RI撮影室
12	RI撮影室
13	RI撮影室

RI作業環境測定

実施対象 : 南棟各所

放射性表面汚染密度測定

14	RI撮影室
15	準備室
16	準備室
17	処置室
18	処置室
19	廃棄物保管庫
20	南棟屋上
21	南棟屋上
22	RI排水設備
23	RI排水設備

設備業務 個別仕様書

特定化学物質環境測定

[対象]

基本分類	環境管理	建屋	東/南棟	階	特記参照
小分類	－	設置位置	特記参照		
管理名称	特定化学物質環境測定	構成数	東棟 4部屋、南棟 2部屋		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38905-EP001	EM0203
関連法規	本書に記載	－	－

[概要]

凡例：■ 実施対象を示す □ 実施対象外を示す ☒ 別途実施

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	－	－
☐ 巡視点検(週)	－	－
☐ 巡視点検(月)	－	－
☐ 巡視点検(その他)	－	－
☐ 保守(定期点検)	－	－
☐ 保守(定期整備)	－	－
☒ 保守(特定化学物質環境測定)	2回/年	－
☐ 計画整備	－	－

備考

特定化学物質障害予防規則に基づく

[業務内容]

下表の計測記録を作成し結果を報告する

		キシレン	メタノール	クロム酸 および その塩	重クロム酸 および その塩	ホルムアル デヒド	エチレン オキシド
東棟	病理検査室(鏡検室)	●	－	－	－	－	－
	病理検査室(作業室)	●	●	●	●	●	－
	手術室検体処置室	－	－	－	－	●	－
	滅菌室	－	－	－	－	－	●
南棟	解剖室(B1)	－	－	－	－	●	－
	切出し室(B1)	－	－	－	－	●	－

[補記]

なし