

空調設備

空調用ポンプ

建屋	機器番号	機器名称	メーカー	型式	台数
エネ棟	PH-E-1	温水ポンプ	テラル	SJ4S-80 x 65J57.5-e	1
エネ棟	PCH-E-1-1	冷温水ポンプ	荏原製作所	150×125FS4L537	1
エネ棟	PCH-E-1-2	冷温水ポンプ	荏原製作所	150×125FS4L537	1
エネ棟	PCH-E-1-3	冷温水ポンプ	荏原製作所	150×125FS4L537	1
エネ棟	PCD-E-1	冷却水ポンプ	テラル	LS-200 x 150B-e	1
エネ棟	PCD-E-2	冷却水ポンプ	テラル	LS-200 x 150B-e	1
エネ棟	PCD-E-3	冷却水ポンプ	テラル	LS-200 x 150B-e	1
エネ棟	PCW-1	クーラ放熱用冷却水ポンプ(GE-1)	荏原製作所	50LPD53.7E	1
エネ棟	PCW-2	クーラ放熱用冷却水ポンプ(GE-2)	荏原製作所	50LPD53.7E	1
エネ棟	PJW-1	ジャケット放熱用冷却水ポンプ(GE-1)	荏原製作所	80LPD55.5E	1
エネ棟	PJW-2	ジャケット放熱用冷却水ポンプ(GE-2)	荏原製作所	80LPD55.5E	1
エネ棟	PH-1	温水循環ポンプ(GE-1)	荏原製作所	65×50FS2J511E	1
エネ棟	PH-2	温水循環ポンプ(GE-2)	荏原製作所	65×50FS2J511E	1
東棟	PC-1-1	冷水ポンプ	川本製作所	GEL-1005M-4M7.5	1
東棟	PC-1-2	冷水ポンプ	川本製作所	GEJ-100×805M-2M11	1
東棟	PC-1-3	冷水ポンプ	川本製作所	GEJ-100×805M-2M11	1
東棟	PC-1-4	冷水ポンプ	川本製作所	GEJ-100×805M-2M11	1
東棟	PH-1-1	温水ポンプ	川本製作所	GEI-100×805M-2M7.5	1
東棟	PH-1-2	温水ポンプ	川本製作所	GEI-100×805M-2M7.5	1
東棟	PH-1-3	温水ポンプ	川本製作所	GEI-100×805M-2M7.5	1
東棟	PH-1-4	温水ポンプ	川本製作所	GEI-100×805M-2M7.5	1
東棟	PHWU-EP-2-1	東棟還水ポンプ	荏原製作所	32LPS5.75A	1
東棟	PHWU-EP-2-2	東棟還水ポンプ	荏原製作所	32LPS5.75A	1
東棟	PV-K1	真空ポンプユニット	荏原製作所	NO.3 AC1k5	1
南棟	CP-S1-1	冷水一次ポンプ	テラル	150×125FS4J515	1
南棟	CP-S2-1	冷水二次ポンプ	テラル	150×125FS4L545	1
南棟	CP-S2-2	冷水二次ポンプ	テラル	150×125FS4L545	1
南棟	CP-S2-3	冷水二次ポンプ	テラル	150×125FS4L545	1

空調設備

ファンコイルユニット

建屋	設置場所	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
エネ棟	1Fコジェネ室	ファンコイルユニット	1Fコジェネ室	ダイキン	UAVP600B	3
東棟	各階病室	ファンコイルユニット	各階病室	昭和鉄工	CSBR-42N2V	28
東棟	4F病室	ファンコイルユニット	4F病室	昭和鉄工	CSBR-42N3	2
東棟	4F病室他	ファンコイルユニット	4F病室他	昭和鉄工	CSR-CX124	4
東棟	外来	ファンコイルユニット	外来	昭和鉄工	CSR-CX124V	3
東棟	外来他	ファンコイルユニット	外来他	昭和鉄工	CSR-CX21V	40
東棟	病棟他	ファンコイルユニット	病棟他	昭和鉄工	CSR-CX31V	23
東棟	外来他	ファンコイルユニット	外来他	昭和鉄工	CSR-CX42V	32
東棟	更衣室他	ファンコイルユニット	更衣室他	昭和鉄工	CSR-CX62V	9
東棟	NS他	ファンコイルユニット	NS他	昭和鉄工	CSR-CX83V	20
東棟	9F食堂他	ファンコイルユニット	9F食堂他	昭和鉄工	FCU-303	20
東棟	外来他	ファンコイルユニット	外来他	昭和鉄工	FCU-403	13
東棟	超音波検査室	ファンコイルユニット	超音波検査室	昭和鉄工	FCU-503	1
東棟	外来他	ファンコイルユニット	外来他	昭和鉄工	FCU-603	31
東棟	廊下	ファンコイルユニット	廊下	昭和鉄工	FCU-803	6
東棟	2F看護外来	ファンコイルユニット	2F看護外来	ダイキン	FHYP80P9	1
東棟	食堂談話室他	ファンコイルユニット	食堂談話室他	三菱電機	LH-400AR	22
東棟	外来	ファンコイルユニット	外来	三菱電機	LH-600AR	5
東棟	中央採血室他	ファンコイルユニット	中央採血室他	三菱電機	LH-600AR-B	2
東棟	1F夜間受付	ファンコイルユニット	1F夜間受付	三菱電機	LH-600CR-D-K	1
東棟	病室他	ファンコイルユニット	病室他	三菱電機	LH-800AR	45
東棟	4F病室	ファンコイルユニット	4F病室	三菱電機	LH-800WAR-C	2
南棟	10F食堂談話室	ファンコイルユニット	10F食堂談話室	昭和鉄工	CFRL-124N2	4
南棟	各階病室	ファンコイルユニット	各階病室	昭和鉄工	CFRL-42N2	35
南棟	外来他	ファンコイルユニット	外来他	昭和鉄工	CFRL-62N2	8
南棟	病室他	ファンコイルユニット	病室他	昭和鉄工	CFRL-84N2	35
南棟	各階ランドリー	ファンコイルユニット	各階ランドリー	昭和鉄工	CS-62N2	3
南棟	ペインクリニック	ファンコイルユニット	ペインクリニック	昭和鉄工	CSBF-128N2	1

空調設備

空調機・外調機（南棟）

建屋	設置階	機器番号	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
南棟	B1F	AHU-SB1-1	空調機	霊安室	新晃工業	AJ-40-AO-BD	1
南棟	B1F	AHU-SB1-2	空調機	解剖室	新晃工業	AJ-80-AO-BD	1
南棟	B1F	AHU-SB1-3	空調機	サビースト・廊下	新晃工業	AJ-100-AO-BD	1
南棟	B1F	AHU-SB1-4	空調機	RI(撮影室・操作室)	新晃工業	AJ-60-AO-BD	1
南棟	B1F	AHU-SB1-5	空調機	RI(諸室)	新晃工業	AJ-60-AO-BD	1
南棟	B1F	AHU-SB1-6	空調機	厨房(ｸﾘｰﾝ)	新晃工業	AJ-250-AO-BD	1
南棟	B1F	AHU-SB1-7	空調機	厨房(ﾀﾞｰﾃﾞｰ)	新晃工業	AJ-80-AO-BD	1
南棟	B1F	AHU-SB1-8	空調機	厨房(ｸﾘｰﾝ)	新晃工業	AJ-40-AO-BD	1
南棟	B1F	AHU-SB1-9	空調機	厨房(ﾀﾞｰﾃﾞｰ)	新晃工業	DC-3(能力不明)	1
南棟	1F	AHU-S1-1	空調機	ふれあいホール	新晃工業	AJ-200-MX-BD	1
南棟	1F	AHU-S1-2	空調機	アトリウム諸室	新晃工業	AJ-40-HX-BD	1
南棟	1F	AHU-S1-3	空調機	待合ｽﾍﾟｰｽ	新晃工業	AJ-100-EV-BD	1
南棟	1F	AHU-S1-4	空調機	感染特別診察室	新晃工業	AJ-40-AO-BD	1
南棟	1F	AHU-S1-5	空調機	仕分け・病歴管理	新晃工業	AJ-80-EV-BD	1
南棟	2F	AHU-S2-1	空調機	アトリウム・ﾗｳﾝｼﾞ	新晃工業	AJ-40-AO-BD	1
南棟	2F	AHU-S2-2	空調機	ﾗｳﾝｼﾞ諸室	東洋(三菱重工TS)	TUC-40-HR	1
南棟	2F	AHU-S2-3	空調機	隔離診察室	新晃工業	AJ-40-AO-BD	1
南棟	2F	AHU-S2-4	空調機	調乳・授乳・小児外来	東洋(三菱重工TS)	TUC-40-HR	1
南棟	2F	AHU-S2-5	空調機	ﾘｶﾊﾞﾘｰ・外来処理	東洋(三菱重工TS)	TUC-40-HR	1
南棟	3F	AHU-S3-1	空調機	会義室	新晃工業	AJ-125-EV-BD	1
南棟	3F	AHU-S3-2	空調機	EVホール・廊下	新晃工業	AJ-60-AO-BD	1
南棟	3F	AHU-S3-3	空調機	理学療法・水治療・作業療法	東洋(三菱重工TS)	TUC-40-HR	1
南棟	3F	AHU-S3-4	空調機	内視鏡	新晃工業	AJ-60-AO-BD	1
南棟	3F	AHU-S3-5	空調機	人工透析・ﾊﾟｲｸﾘﾆｯｸ	新晃工業	AJ-60-EV-BD	1
南棟	3F	AHU-S3-6	空調機	CCU	新晃工業	AJ-125-EV-BD	1
南棟	4F	AHU-S4-1	空調機	廊下	新晃工業	AJ-40-AO-BD	1
南棟	4F	AHU-S4-2	空調機	製剤室	新晃工業	AJ-40-HX-BD	1
南棟	5F	AHU-S5-1	空調機	EVホール・廊下	新晃工業	AJ-40-AO-BD	1

空調設備

空冷エアコン室内機

建屋	設置階	機器番号	系統名	タイプ	メーカー	型式	台数
工ネ棟	2F	ACP-E-1-1	工ネ棟2F電気室	床置形(直吹)	日立	RP-AP450HVP1	1
工ネ棟	2F	ACP-E-1-2	工ネ棟2F電気室	床置形(直吹)	日立	RP-AP450HVP1	1
工ネ棟	1F	ACP-E-2-1	工ネ棟1F圧縮空気室奥	床置形(直吹)	ナショナル	CS-J140A6N	1
工ネ棟	1F	ACP-E-2-2	工ネ棟1F圧縮空気室奥	床置形(直吹)	ナショナル	CS-J140A6N	1
工ネ棟	2F	ACP-E-3-1	工ネ棟2F中央監視室	天井カセット(4方向)	パナソニック	CU-P56U6	1
工ネ棟	2F	ACP-E-3-2	工ネ棟2F中央監視室	天井カセット(4方向)	パナソニック	CU-P56U6	1
東棟	B1F	ACP-B1-1-1	B1F 第1変電室系統	床置形(直吹)	ダイキン	FRYP280AA	1
東棟	B1F	ACP-B1-1-2	B1F 第1変電室系統	床置形(直吹)	ダイキン	FRYP280AA	1
東棟	B1F	ACP-B1-2	B1F 第1変電室系統	床置形(直吹)	ダイキン	FRYP224B	1
東棟	B1F	ACP-B1-3-1	B1F 操作ホール	天井カセット(2方向)	東芝	AIU-RP403WH	1
東棟	B1F	ACP-B1-3-2	B1F 操作ホール	天井カセット(2方向)	東芝	AIU-RP403WH	1
東棟	B1F	ACP-B1-5-1	B1F 血管撮影室	壁掛形	ダイキン	FXYAP56D	1
東棟	B1F	ACP-B1-5-2	B1F 血管撮影室	壁掛形	ダイキン	FXYAP56D	1
東棟	B1F	ACP-B1-6	B1F T V透視室1	壁掛形	ダイキン	FAP63A	1
東棟	B1F	ACP-B1-7	B1F T V透視室2	壁掛形	ダイキン	FAP63A	1
東棟	B1F	ACP-B1-8	B1F CT検査室系統	壁掛形	ダイキン	FAP63DB	1
東棟	B1F	ACP-B1-10	B1F C Rシステム室	天吊形	東芝	AIC-AP1402H	1
東棟	B1F	ACP-B1-11	B1F 読影室	天井カセット(1方向)	ダイキン	FHKP80A	1
東棟	B1F	ACP-B1-12	B1F ELV機械室2	壁掛形	ダイキン	FAP80DC	1
東棟	B1F	ACP-B1-13	B1F ELV機械室1	壁掛形	東芝	AIK-RP803H	1
東棟	B1F	ACP-B1-14	B1F T V透視操作室	天井カセット(4方向)	ダイキン	FHCP40EM	1
東棟	B1F	ACP-B1-15	B1F CT検査室系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FHCP112EM	1
東棟	B1F	ACP-B1-16	B1F CT検査室系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FHCP112EM	1
東棟	B1F	AC-1-1	B1F MRI撮影室・操作室	天吊ダクト形	三菱電機	PEFY-P80MG9	1
東棟	B1F	AC-1-2	B1F MRI撮影室・操作室	天井カセット(4方向)	三菱電機	PLFY-P36GMG9	1
東棟	B1F	AC-2	B1F MRI CPU室	天井カセット(4方向)	日立	RCI-GP112K3	1
東棟	1F	ACP-1-1-1	1F 防災センター	天井カセット(2方向)	日立	RCID-GP56K2	1
東棟	1F	ACP-1-1-2	1F 防災センター	天井カセット(2方向)	日立	RCID-GP56K2	1
東棟	1F	ACP-1-2-1(1)	1F CT撮影室・点滴処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP36MC	1
東棟	1F	ACP-1-2-1(2)	1F CT撮影室・点滴処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP36MC	1
東棟	1F	ACP-1-2-2	1F CT撮影室・点滴処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP28MC	1
東棟	1F	ACP-1-2-3	1F CT撮影室・点滴処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP36MC	1
東棟	1F	ACP-1-2-4	1F CT撮影室・点滴処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP56MC	1
東棟	1F	ACP-1-2-5	1F CT撮影室・点滴処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP36MC	1
東棟	1F	ACP-1-2-6	1F CT撮影室・点滴処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP28MC	1
東棟	1F	ACP-1-2-7	1F CT撮影室・点滴処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP28MC	1
東棟	1F	ACP-1-2-8	1F CT撮影室・点滴処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP56MC	1
東棟	1F	ACP-1-3-1	1F 重症処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP71MC	1
東棟	1F	ACP-1-3-2	1F 重症処置室	天井埋込ダクト型	ダイキン	FXYMP45C	1
東棟	1F	ACP-1-3-3(1)	1F 重症処置室	天井埋込ダクト形	ダイキン	FXYMP56C	1
東棟	1F	ACP-1-3-3(2)	1F 重症処置室	天井埋込ダクト形	ダイキン	FXYMP56C	1
東棟	1F	ACP-1-3-4	1F 重症処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP28MC	1
東棟	1F	ACP-1-3-5	1F 重症処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP28MC	1
東棟	1F	ACP-1-4-1	1F 夜間受付休憩室	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP140EB	1
東棟	1F	ACP-1-4-2	1F 夜間受付休憩室	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP140EB	1
東棟	1F	ACP-1-5-1	1F 口腔外科診察室	壁掛形	ダイキン	FAYNP56D8	1
東棟	1F	ACP-1-5-2	1F 口腔外科診察室	壁掛形	ダイキン	FAYNP56D8	1
東棟	1F	ACP-1-6	1F 産婦人科待合室	天吊型	ダイキン	FHYP80P9	1
東棟	1F	ACP-1-7	1 F C T検査室	天井埋込ダクト形	三菱重工	FDUVXP1124AG	1
東棟	1F	ACP-1-8	1 F C T操作室	天井カセット(2方向)	三菱電機	PL-RP45PA	1
東棟	2F	ACP-2-1-1	2F 輸血管理室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP71C	1
東棟	2F	ACP-2-1-2	2F 輸血管理室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP71C	1

建屋	設置階	機器番号	系統名	タイプ	メーカー	型式	台数
東棟	3F	ACP-3-1-1	3F ME機器センター	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP45EB	1
東棟	3F	ACP-3-1-2	3F ME機器センター	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP45EB	1
東棟	4F	ACP-4-1	4F 中央材料室	天吊型	ダイキン	RPC-GP80K	1
東棟	9F	ACP-9-1-1	9F 多目的室・準備室	天井カセット(2方向)	三菱電機	PLFY-P45LMG7	1
東棟	9F	ACP-9-1-2(1)	9F 多目的室・準備室	天井カセット(2方向)	三菱電機	PLFY-P56MG7	1
東棟	9F	ACP-9-1-2(2)	9F 多目的室・準備室	天井カセット(2方向)	三菱電機	PLFY-P56MG7	1
東棟	9F	ACP-9-1-3	9F 多目的室・準備室	天井カセット(2方向)	三菱電機	PLFY-P71LMG7	1
東棟	9F	ACP-9-2-1	第2変電室系統	空冷式パッケージ直吹型	ダイキン	FRYP280B	1
東棟	9F	ACP-9-2-2	第2変電室系統	空冷式パッケージ直吹型	ダイキン	FRYP280B	1
東棟	3F	手術室7No.3	手術室7系統	空冷式パッケージ直吹型	日立	EP-AP140HVGP	1
東棟	3F	手術室9No.2	手術室9系統	空冷式パッケージ直吹型	日立	EP-AP140HVP	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP22M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-2	B1F配膳車プール系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP112M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-2	B1F配膳車プール系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP112M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-2	B1F配膳車プール系統	ビルトイン	ダイキン	FXYSP112M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-3	熱源機械室	床置形(直吹)	ダイキン	FVP160A	1
南棟	B1F	ACP-SB1-4	B1FMRI撮影室	床置形	ダイキン	FXYWP224MF	1
南棟	B1F	ACP-SB1-5	MRI操作室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHYGP80P9	1
南棟	B1F	ACP-SB1-6	MRI操作前室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHYGP40P9	1
南棟	B1F	ACP-SB1-7	B1FMRI機械室	床置形(直吹)	ダイキン	FVP160FA	1
南棟	B1F	ACP-SB1-8	南棟B1F警備室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHYGP40P9	1
南棟	B1F	ACP-SB1-9-1	霊安室1	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHYGP40P9	1
南棟	B1F	ACP-SB1-9-2	霊安室2	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHYGP40P9	1
南棟	B1F	ACP-SB1-9-3	霊安室3	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHYGP40P9	1
南棟	B1F	ACP-SB1-10-1	B1F電気室	床置ダクト形	ダイキン	FVYCP280M	1
南棟	B1F	ACP-SB1-10-2	B1F電気室	床置ダクト形	ダイキン	FVYCP280M	1
南棟	1F	ACP-S1-1-1	セブンイレブン(3)	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHGP80A	1
南棟	1F	ACP-S1-1-2	セブンイレブン(4)	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHGP80A	1
南棟	1F	ACP-S1-2	1F当直室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-2	1F当直室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-2	1F当直室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-2	1F当直室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-2	1F当直室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-2	1F当直室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-3	1F予備・婦長当直室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP36M	1
南棟	1F	ACP-S1-3	1F予備・婦長当直室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP36M	1
南棟	1F	ACP-S1-3	1F予備・婦長当直室	ビルトイン	ダイキン	FXYSP36M	1
南棟	1F	ACP-S1-3	1F予備・婦長当直室	ビルトイン	ダイキン	FXYSP36M	1
南棟	1F	ACP-S1-4-1	1F薬剤科系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-4-3	1F薬剤科系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-4-11	1F薬剤科系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-4-2-1	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP36MB	1

建屋	設置階	機器番号	系統名	タイプ	メーカー	型式	台数
南棟	1F	ACP-S1-4-2-2	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP36MB	1
南棟	1F	ACP-S1-4-2-3	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP36MB	1
南棟	1F	ACP-S1-4-2-4	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP36MB	1
南棟	1F	ACP-S1-4-4	1F薬剤科系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP28MB	1
南棟	1F	ACP-S1-4-8-1	1F薬剤科系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-4-8-2	1F薬剤科系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-4-8-3	1F薬剤科系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	1F	ACP-S1-4-5	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP71MB	1
南棟	1F	ACP-S1-4-6	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP71MB	1
南棟	1F	ACP-S1-4-7-1	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP56MB	1
南棟	1F	ACP-S1-4-7-2	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP56MB	1
南棟	1F	ACP-S1-4-9-1	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP56MB	1
南棟	1F	ACP-S1-4-9-2	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP56MB	1
南棟	1F	ACP-S1-4-10	1F薬剤科系統	天井カセット(4方向)	ダイキン	FXYFP28MB	1
南棟	1F	ACP-S1-6	1F形成外科処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHYGP50P9	1
南棟	1F	ACP-S1-7	1F整形外科ギブス室(処置室)	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHGP50A	1
南棟	1F	ACP-S1-8-1	1F調剤室	天井カセット(4方向)	ダイキン	FHYCP112K	1
南棟	1F	ACP-S1-8-2	1F調剤室	天井カセット(4方向)	ダイキン	FHYCP112K	1
南棟	1F	ACP-S1-9	入退院オペレーター室	天井カセット(4方向)	ダイキン	FHCP80AB	1
南棟	1F	ACP-S1-10	ペーカリーカフェ	隠蔽	ダイキン	FHBP80A	1
南棟	1F	ACP-S1-11	夜間受付警備室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHGP40A	1
南棟	1F	ACP-S1-12-1	正面玄関風除室	ビルトイン	ダイキン		1
南棟	1F	ACP-S1-13-1	正面玄関風除室	ビルトイン	ダイキン		1
南棟	1F	ACP-S1-14-1	セブンイレブン(1)	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHGP56A	1
南棟	1F	ACP-S1-14-2	セブンイレブン(2)	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHGP40A	1
南棟	2F	ACP-S2-2-1	2F眼科暗室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHYGP50P9	1
南棟	2F	ACP-S2-3-1	2F皮膚科処置室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHYGP50P9	1
南棟	3F	ACP-S3-1-1	3Fペインクリニック	天井埋込ダクト形	ダイキン	FHMP50A	1
南棟	3F	ACP-S3-2-1	3Fカルテ庫	壁掛形	ダイキン	FAP112A	1
南棟	5F	ACP-S5-1-1	5F医師当直室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	5F	ACP-S5-1-2	5F医師当直室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	5F	ACP-S5-1-3	5F医師当直室系統	天井カセット(1方向)	ダイキン	FXYEP36M	1
南棟	5F	ACP-S5-1-4	5F医師当直室系統	天井カセット(1方向)	ダイキン	FXYEP22M	1
南棟	5F	ACP-S5-1-5	5F医師当直室系統	天井カセット(1方向)	ダイキン	FXYEP22M	1
南棟	5F	ACP-S5-1-6	5F医師当直室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP22M	1
南棟	6F	ACP-S6-1-1	6F電算室事務室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP45M	1
南棟	6F	ACP-S6-1-2	6F電算室事務室系統	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP45M	1
南棟	6F	ACP-S6-1-3	6F電算室事務室系統	天井カセット(1方向)	ダイキン	FXYEP36M	1
南棟	6F	ACP-S6-2-1	電算室系統(右)	床置形(直吹)	ダイキン	FVP160FC	1
南棟	6F	ACP-S6-2-2	電算室系統(真中)	床置形(直吹)	ダイキン	FVP160FB	1
南棟	6F	ACP-S6-2-3	電算室系統(真中)	床置形(直吹)	ダイキン	FVP160FB	1
南棟	6F	ACP-S6-2-4	電算室系統(左)	床置形(直吹)	ダイキン	FVP160FC	1
南棟	8F	ACP-S8-1-1	9F8F当直室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP45M	1
南棟	9F	ACP-S8-1-2	9F8F当直室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP45M	1
南棟	9F	ACP-S9-1-1-1	9F患者図書館	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP56M	1
南棟	9F	ACP-S9-1-1-2	9F患者図書館	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP56M	1
南棟	9F	ACP-S9-1-1-3	9F患者図書館	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP56M	1
南棟	9F	ACP-S9-1-1-4	9F患者図書館	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP56M	1
南棟	9F	ACP-S9-1-1-5	9F患者図書館	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP71M	1
南棟	9F	ACP-S9-1-1-6	9F患者図書館	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP71M	1
南棟	9F	ACP-S9-1-1-7	9F患者図書館	天井カセット(2方向)	ダイキン	FXYCP71M	1
南棟	RF	ACP-SR-1-1	屋上電気室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHGP80A	1
南棟	RF	ACP-SR-1-2	屋上電気室	天井カセット(2方向)	ダイキン	FHGP80A	1
南棟	RF	ACP-SR-2-1	屋上電気室	ビルトイン	ダイキン	FHBP160A	1

空調設備

空冷エアコン室外機

建屋	設置階	機器番号	系統名	タイプ	メーカー	型式	台数
工ネ棟	RF	ACP-E-1-1	工ネ棟2F電気室	空冷エアコン	日立	RCR-AP224HV2	2
工ネ棟	RF	ACP-E-1-2	工ネ棟2F電気室	空冷エアコン	日立	RCR-AP224HV2	2
工ネ棟	RF	ACP-E-2-1	工ネ棟1F圧縮空気室奥	空冷エアコン	ナショナル	CU-J140R6	1
工ネ棟	RF	ACP-E-2-2	工ネ棟1F圧縮空気室奥	空冷エアコン	ナショナル	CU-J140R6	1
工ネ棟	RF	ACP-E-3	工ネ棟2F中央監視室	空冷マルチエアコン	パナソニック	CU-P112G6	1
東棟	6F	ACP-B1-1-1	B1F 第1変電室	空冷エアコン	ダイキン	CRYP280AA	1
東棟	6F	ACP-B1-1-2	B1F 第1変電室	空冷エアコン	ダイキン	CRYP280AA	1
東棟	6F	ACP-B1-2	B1F 第1変電室	空冷エアコン	ダイキン	CRYP224AA	1
東棟	免震階	ACP-B1-3	B1F 操作ホール	空冷マルチエアコン	東芝	ROA-RP803HS	1
東棟	6F	ACP-B1-5	B1F 血管撮影室	空冷マルチエアコン	ダイキン	RQYP140BB	1
東棟	免震階	ACP-B1-6	B1F TV透視室1	空冷エアコン	ダイキン	RYP63AT	1
東棟	免震階	ACP-B1-7	B1F TV透視室2	空冷エアコン	ダイキン	RYP63AT	1
東棟	免震階	ACP-B1-8	B1F CT検査室	空冷エアコン	ダイキン	RZRP63BV	1
東棟	免震階	ACP-B1-10	B1F CRシステム室	空冷エアコン	東芝	ROA-AP1401	1
東棟	免震階	ACP-B1-11	B1F 読影室	空冷エアコン	ダイキン	RZYP80AV	1
東棟	免震階	ACP-B1-12	B1F ELV機械室2	空冷エアコン	ダイキン	RZRP80BAT	1
東棟	免震階	ACP-B1-13	B1F ELV機械室1	空冷エアコン	東芝	ROA-RP803HS	1
東棟	免震階	ACP-B1-14	B1F TV透視操作室	空冷エアコン	ダイキン	RZRP40BDV	1
東棟	6F	ACP-B1-15	B1F CT検査室	空冷エアコン	ダイキン	RZRP112BD	1
東棟	6F	ACP-B1-16	B1F CT検査室	空冷エアコン	ダイキン	RZRP112BD	1
東棟	6F	AC-1	B1F MRI撮影室・操作室	空冷マルチエアコン	三菱電機	PUHY-RP140DMG9	1
東棟	6F	AC-2	B1F MRI CPU室	空冷エアコン	日立	RAS-GP112RSH2	1
東棟	6F	ACP-1-1	1F 防災センター	空冷マルチエアコン	日立	RAS-AP112SSM	1
東棟	6F	ACP-1-2	1F CT撮影室・点滴処置室	空冷マルチエアコン	ダイキン	RQYP500DA	1
東棟	6F	ACP-1-3	1F 重症処置室	空冷マルチエアコン	ダイキン	RQYP280DA	1
東棟	6F	ACP-1-4	1F 夜間受付休憩室	空冷マルチエアコン	ダイキン	RXTP280DB	1
東棟	免震階	ACP-1-5	1F 口腔外科診察室	空冷マルチエアコン	ダイキン	PZYP112F	1
東棟	免震階	ACP-1-6	1F 産婦人科待合室	空冷エアコン	ダイキン	RZYP80HV	1
東棟	免震階	ACP-1-7	1F CT検査室	空冷エアコン	三菱重工	FDCVP1124HAG	1
東棟	免震階	ACP-1-8	1F CT操作室	空冷エアコン	三菱電機	PUZ-RP45HA	1
東棟	6F	ACP-2-1	2F 輸血管理室	空冷マルチエアコン	ダイキン	RZXP140CC	1
東棟	6F	ACP-3-1	3F ME機器センター	空冷マルチエアコン	ダイキン	RXTP80F	1
東棟	4F	手術室7No.3	手術室7系統	空冷エアコン	日立	RCR-AP140HVG	1
東棟	4F	手術室9No.2	手術室9系統	空冷エアコン	日立	RCR-AP140HV	1
東棟	4F	ACP-4-1	4F 中央材料室	空冷エアコン	日立	RAS-GP80RSH1	1
東棟	RF	ACP-9-1	9F 多目的室・準備室	空冷マルチエアコン	三菱電機	PUHY-RP224DMG7	1
東棟	RF	ACP-9-2-1	9F第2変電室系統	空冷エアコン	ダイキン	CRYP280AA	1
東棟	RF	ACP-9-2-2	9F第2変電室系統	空冷エアコン	ダイキン	CRYP280AA	1
南棟	5F	ACP-SB1-1	B1F仮眠室系統	空冷マルチエアコン	ダイキン	RXYP335A	1
南棟	4F	ACP-SB1-2	B1F配膳車プール系統	空冷マルチエアコン	ダイキン	RXYP450A	1
南棟	B1F(車路)	ACP-SB1-3	熱源機械室	空冷エアコン	ダイキン	RP160AA	1
南棟	4F	ACP-SB1-4	B1FMRI撮影室	空冷エアコン	ダイキン	RXYP224A	1
南棟	B1F(車路)	ACP-SB1-5	MRI操作室	空冷エアコン	ダイキン	RZYP80AT	1
南棟	B1F(車路)	ACP-SB1-6	MRI操作前室	空冷エアコン	ダイキン	RZYP40AT	1
南棟	4F	ACP-SB1-7	B1FMRI機械室	空冷エアコン	ダイキン	RZRP160BF	1
南棟	B1F(車路)	ACP-SB1-8	南棟B1F警備室	空冷エアコン	ダイキン	RZYP40AT	1
南棟	B1F(車路)	ACP-SB1-9-1	霊安室1	空冷エアコン	ダイキン	RZYP40AT	1
南棟	B1F(車路)	ACP-SB1-9-2	霊安室2	空冷エアコン	ダイキン	RZYP40AT	1
南棟	B1F(車路)	ACP-SB1-9-3	霊安室3	空冷エアコン	ダイキン	RZYP40AT	1
南棟	5F	ACP-SB1-10	B1F電気室	空冷マルチエアコン	ダイキン	RXYP335A	1
南棟	免震階	ACP-S1-1-1	セブンイレブン(3)	空冷エアコン(PAC2)	ダイキン	RZXP80AV	1
南棟	免震階	ACP-S1-1-2	セブンイレブン(4)	空冷エアコン(PAC1)	ダイキン	RZXP80AV	1
南棟	5F	ACP-S1-2	1F当直室系統	空冷マルチエアコン	ダイキン	RXYP140A	1
南棟	5F	ACP-S1-3	1F予備・婦長当直室	空冷マルチエアコン	ダイキン	RXYP224A	1
南棟	5F	ACP-S1-4	1F薬剤科系統	空冷マルチエアコン	ダイキン	RXYP280A	1
						RXYP450A	1

空調設備

全熱交換器（天井埋込カセット・ダクト型）

建屋	設置階	機器番号	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
工棟	2F	HEA-E-1	全熱交換器	工棟	ナショナル	FY-350ZD5	1
東棟	1F	HEA-1-1	全熱交換器	夜間受付奥休憩室	ナショナル	FY-500ZD5	1
東棟	1F	HEA-1-2	全熱交換器	1F防災センター	ナショナル	FY-350ZD5	1
東棟	1F	HEA-1-3-1	全熱交換器	1F救急外来控室	ナショナル	FY-150ZD5	1
東棟	1F	HEA-1-3-2	全熱交換器	1Fスタッフルーム	ナショナル	FY-150ZD5	1
東棟	2F	HEA-2-1	全熱交換器	2F輸血管理室	ナショナル	FY-350ZD5	1
東棟	2F	HEA-2-2	全熱交換器	2F職員カンファレンス	ナショナル	FY-250ZD5	1
東棟	4F	HEA-4-1	全熱交換器	4Fスタッフステーション	ナショナル	FY-350ZD5	1
東棟	5F	HEA-5-1	全熱交換器	5Fスタッフステーション	ナショナル	FY-500ZD5	1
東棟	5F	HEA-5-2	全熱交換器	5Fスタッフルーム	ナショナル	FY-150ZD5	1
東棟	6F	HEA-6-1	全熱交換器	6Fスタッフステーション	ナショナル	FY-800ZD5	1
東棟	6F	HEA-6-2	全熱交換器	6Fスタッフルーム	ナショナル	FY-150ZD5	1
東棟	7F	HEA-7-1	全熱交換器	7Fスタッフステーション	ナショナル	FY-800ZD5	1
東棟	7F	HEA-7-2	全熱交換器	7Fスタッフルーム	ナショナル	FY-150ZD5	1
東棟	8F	HEA-8-1	全熱交換器	8Fスタッフステーション	ダイキン	VAM800HS	1
東棟	8F	HEA-8-2	全熱交換器	8Fスタッフルーム	ナショナル	FY-150ZD5	1
東棟	9F	HEA-9-1	全熱交換器	9F多目的室	ナショナル	FY-500ZD5	1
東棟	9F	HEA-9-2	全熱交換器	9F電話交換室	ナショナル	FY-350ZD5	1
東棟	9F	HEA-9-3	全熱交換器	9Fボランティア室	ナショナル	FY-250ZD5	1
東棟	9F	HEA-9-4	全熱交換器	9F準備室	ナショナル	FY-250ZD5	1
南棟	B1F	HEU-B1-1	全熱交換機	M R I 撮影室	ダイキン	VAM-650GAS	1
南棟	B1F	HEU-B1-2	全熱交換機	MRI操作室・機械室	ダイキン	VAM-650GAS	1
南棟	B1F	HEU-B1-3	全熱交換機	B1F 理美容室	ダイキン	VAM-500GAS	1
南棟	B1F	HEU-B1-4	全熱交換機	B1F 栄養事務室	ダイキン	VAM-800GAS	1
南棟	B1F	HEU-B1-5	全熱交換機	B1F 男性更衣室	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	B1F	HEU-B1-6	全熱交換機	B1F 女性更衣室	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	B1F	HEU-B1-7	全熱交換機	B1F 警備員室	ダイキン	VAC-150GS	1
南棟	1F	HEU-1-1	全熱交換機	1F スタッフルーム△2	ダイキン	VAC-350GS	1

建屋	設置階	機器番号	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
南棟	1F	HEU-1-2	全熱交換機	1F 外科当直室2(スタッフルーム1)	ダイキン	VAC-250GS	1
南棟	1F	HEU-1-3	全熱交換機	1F 外科当直室1	ダイキン	VAC-250GS	1
南棟	1F	HEU-1-4	全熱交換機	1F 当直室	ダイキン	VAM-500GAS	1
南棟	1F	HEU-1-6	全熱交換機	1F セブンイレブン	ダイキン	VAM-500GAS	1
南棟	1F	HEU-1-7	全熱交換機	1F ベーカリーカフェ	ダイキン	VAM-150GAS	1
南棟	4F	HEU-4-1	全熱交換機	4F 事業管理者室・院長室	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	4F	HEU-4-2	全熱交換機	4F 副院長室	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	4F	HEU-4-3	全熱交換機	4F 副院長室	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	4F	HEU-4-4	全熱交換機	4F 副院長室	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	4F	HEU-4-5	全熱交換機	4F 副院長室	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	4F	HEU-4-6	全熱交換機	4F 看護部事務室	ダイキン	VAM-650GAS	1
南棟	4F	HEU-4-7	全熱交換機	4F 看護部長室	ダイキン	VAC-250GS	1
南棟	4F	HEU-4-8	全熱交換機	4F 看護部会議室	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	4F	HEU-4-9	全熱交換機	4F 部長室1~6	ダイキン	VAM-350GAS	1
南棟	4F	HEU-4-10	全熱交換機	4F 部長室7~12	ダイキン	VAM-350GAS	1
南棟	4F	HEU-4-11	全熱交換機	4F 医局(6)	ダイキン	VAM-650GAS	1
南棟	4F	HEU-4-12	全熱交換機	4F 部長室13~18	ダイキン	VAM-500GAS	1
南棟	4F	HEU-4-13	全熱交換機	4F 医局(9)	ダイキン	VAM-500GAS	1
南棟	4F	HEU-4-14	全熱交換機	4F 部長室19~20・医局(3)	ダイキン	VAM-650GAS	1
南棟	4F	HEU-4-15	全熱交換機	4F 医局(15)	ダイキン	VAM-500GAS	1
南棟	4F	HEU-4-16	全熱交換機	4F 研修医室	ダイキン	VAM-650GAS	1
南棟	5F	HEU-5-1	全熱交換機	5F 会議室(プレイルーム)	ダイキン	VAM-800GAS	1
南棟	5F	HEU-5-2	全熱交換機	5F 会議室(NST)	ダイキン	VAM-650GAS	1
南棟	5F	HEU-5-3	全熱交換機	5F 520号室1	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	5F	HEU-5-4	全熱交換機	5F 520号室2	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	5F	HEU-5-5	全熱交換機	5F カンファレンスルーム	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	5F	HEU-5-6	全熱交換機	4F スタッフルーム	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	5F	HEU-5-7	全熱交換機	5F スタッフルーム(浴室)	ダイキン	VAM-250GAS	1
南棟	5F	HEU-5-8	全熱交換機	5F 医師控え室(1)	ダイキン	VAC-150GS	1
南棟	5F	HEU-5-9	全熱交換機	5F 医師控え室内当直室	ダイキン	VAC-150GS	1

空調設備

送排風機

建屋	設置階	機器番号	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
工棟	B1F	FS-E-1	給気ファン	受水槽室	ミツヤ	SA#400	1
工棟	1F	FS-E-2	給気ファン	医療ポンベ室系	ミツヤ	SA#315	1
工棟	1F	FS-E-3	給気ファン	炭酸ガス中和処理室	ミツヤ	SA#200	1
工棟	1F	FS-E-4	給気ファン	スプリンクラーポンプ室	ミツヤ	SA#200	1
工棟	1F	FS-E-5	給気ファン	医療ガス設備系	ミツヤ	SA#315	1
工棟	1F	FS-E-6	給気ファン	コジェネ室制御盤室	ミツヤ	SA#315	1
工棟	1F	FS-E-7	給気ファン	コジェネ室	ミツヤ	MF#4 1/2-4	1
工棟	2F	FS-E-8	給気ファン	主変電室	ミツヤ	SA#315	1
工棟	3F	FS-E-9	給気ファン	冷温水機械室	ミツヤ	MF#4 1/2-4	1
工棟	B1F	FE-E-1	排気ファン	受水槽室	ミツヤ	SA#400	1
工棟	1F	FE-E-2	排気ファン	医療ポンベ室系	ミツヤ	SA#315	1
工棟	1F	FE-E-3	排気ファン	炭酸ガス中和処理室	ミツヤ	SA#200	1
工棟	1F	FE-E-4	排気ファン	スプリンクラーポンプ室	ミツヤ	SA#200	1
工棟	1F	FE-E-5	排気ファン	医療ガス設備系	ミツヤ	SA#315	1
工棟	1F	FE-E-6	排気ファン	コジェネ制御盤室	ミツヤ	SA#315	1
工棟	1F	FE-E-7	排気ファン	コジェネ室	ミツヤ	MF#3 1/2-4	1
工棟	2F	FE-E-8	排気ファン	主変電室	ミツヤ	SA#315	1
工棟	3F	FE-E-9	排気ファン	冷温水機械室	ミツヤ	AP#560	1
工棟	B1F	FE-E-10	排気ファン	共同溝	ミツヤ	SA#400	1
東棟	B1F	FS-B1-2	給気ファン	血管撮影室	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	B1F	FS-B1-3	給気ファン	第1変電室	ミツヤ	NM#1 1/2-1	1
東棟	B1F	FS-B1-4	給気ファン	空調機械室(1)	ミツヤ	SA#400	1
東棟	1F	FS-1-1	給気ファン	夜間受付奥休憩室室	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	4F	FS-4-1	給気ファン	滅菌水処理室	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	4F	FS-4-2(2)	給気ファン	病理検査室局所排気装置	エバラ	NO 2 SRM3	1
東棟	4F	FS-4-3	給気ファン	3F 空調機械室	ミツヤ	SAL#315	1
東棟	6F	FS-6-1	給気ファン	24H系統	ミツヤ	MF#6-4	1
東棟	6F	FS-6-2	給気ファン	定時系統	ミツヤ	SA#400	1

建屋	設置階	機器番号	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
東棟	9F	FS-9-1	給気ファン	電気室	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	RF	FS-R-1	給気ファン	高置水槽室	ミツヤ	SA#315	1
東棟	B1F	FE-B1-1	排気ファン	WC系統	ミツヤ	SAL#315	1
東棟	B1F	FE-B1-2	排気ファン	CTリキナー室	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	B1F	FE-B1-3	排気ファン	MRI 撮影室	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	B1F	FE-B1-4(2)	排気ファン	受付・準備室	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	B1F	FE-B1-4(3)	排気ファン	技師室	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	B1F	FE-B1-5	排気ファン	暗室(1)	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	B1F	FE-B1-6	排気ファン	現像機機器排気	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	B1F	FE-B1-7	排気ファン	血管撮影室	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	B1F	FE-B1-8	排気ファン	第1変電室	ミツヤ	NM#1 1/2-1	1
東棟	免震階	FE-B1-9	排気ファン	B1F空調機械室	ミツヤ	MF#2 1/2-4	1
東棟	B1F	FE-B1-10	排気ファン	1, 2F診察室	ミツヤ	MF#3-4	1
東棟	B1F	FE-B1-11	排気ファン	2F検査室	ミツヤ	NM#2-1	1
東棟	1F	FE-1-1	排気ファン	産科待合室	ミツヤ	SAL#315	1
東棟	1F	FE-1-2	排気ファン	職員WC	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	2F	FE-2-1	排気ファン	採痰室	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	3F	FE-3-1	排気ファン	WC・洗浄室	ミツヤ	SAL#315	1
東棟	3F	FE-3-2	排気ファン	汚物処理室	ミツヤ	SAL#315	1
東棟	3F	FE-3-3	排気ファン	洗浄室	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	3F	FE-3-4	排気ファン	現像機機器排気	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	4F	FE-4-1	排気ファン	中央材料室	ミツヤ	SAL#400	1
東棟	4F	FE-4-2(1)	排気ファン	保冷薬品庫	ミツヤ	SAL#250	2
東棟	4F	FE-4-2(2)	排気ファン	滅菌水処理室	ミツヤ	SAL#250	2
東棟	4F	FE-4-3	排気ファン	倉庫1	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	4F	FE-4-4	排気ファン	倉庫・SK	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	4F	FE-4-5	排気ファン	無菌調剤室	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	3F	FE-4-6	排気ファン	滅菌洗浄室	ミツヤ	SAL#315	1
東棟	3F	FE-4-7	排気ファン	検体検査室	ミツヤ	SAL#315	1
東棟	4F	FE-4-8	排気ファン	2F病理検査室(ホルマリン排気)	ミツヤ	MF#2-1	1

建屋	設置階	機器番号	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
東棟	4F	FE-4-9	排気ファン	2F 病理検査準備室	ミツヤ	SAL#315	1
東棟	3F	FE-4-10	排気ファン	3F 手術室	ミツヤ	SAU#560	1
東棟	4F	FE-4-11(1)	排気ファン	病理検査室局所排気装置	エバラ	NO 2 SRM3	1
東棟	3F	FE-4-11(2)	排気ファン	3F 手術室廊下・諸室	ミツヤ	SAL#400	1
東棟	3F	FE-4-12	排気ファン	洗浄機機器排気	ミツヤ	NM#1 1/2-1	1
東棟	3F	FE-4-13	排気ファン	3F オートクレープ排気	ミツヤ	NM#1 1/4-1	1
東棟	5F	FE-5-1	排気ファン	諸室・廊下	ミツヤ	SAL#315	1
東棟	5F	FE-5-2	排気ファン	汚物処理室	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	5F	FE-5-3	排気ファン	カフアル室	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	5F	FE-5-4	排気ファン	器材室(2)	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	5F	FE-5-5	排気ファン	洗髪コーナー	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	6F	FE-6-1	排気ファン	リネン庫	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	6F	FE-6-2	排気ファン	洗髪コーナー	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	6F	FE-6-3	排気ファン	24H系統	ミツヤ	SA#630	1
東棟	6F	FE-6-4	排気ファン	定時系統	ミツヤ	SA#560	1
東棟	6F	FE-6-5	排気ファン	分娩室	ミツヤ	SA#315	1
東棟	7F	FE-7-1	排気ファン	リネン庫	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	7F	FE-7-2	排気ファン	洗髪コーナー	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	8F	FE-8-1	排気ファン	リネン庫	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	8F	FE-8-2	排気ファン	洗髪コーナー	ミツヤ	SAL#200	1
東棟	9F	FE-9-1	排気ファン	電気室	ミツヤ	SAL#250	1
東棟	9F	FE-9-2	排気ファン	介助浴室	ミツヤ	SA#250	1
東棟	9F	FE-R-1	排気ファン	便所	ミツヤ	AP#710	1
東棟	RF	FE-R-2	排気ファン	病室	ミツヤ	AP#630	1
東棟	RF	FE-R-3	排気ファン	厨房	ミツヤ	MF#3 1/2-1	1
東棟	RF	FE-R-4	排気ファン	高置水槽室	ミツヤ	SA#315	1
東棟	RF	FE-R-5	排気ファン	EV機械室(1)	パナソニック	FY-50GTV3400	1
東棟	RF	FE-R-6	排気ファン	EV機械室(2)	パナソニック	FY-40GTW3400	1
東棟	RF	FE-R-7	排気ファン	食堂ラウンジ	ミツヤ	SA#315	1
東棟	RF	FE-R-8	排気ファン	ピット階各機械室	ミツヤ	NM#1 1/4-1	1

建屋	設置階	機器番号	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
東棟	RF	FE-R-9	排気ファン	ピット階各機械室	ミツヤ	NM#1 1/4-1	1
東棟	RF	FE-R-10	排気ファン	免震階中水各層	ミツヤ	NM#1 1/4-1	1
南棟	B1F	SF-SB1-1	給気ファン	ボイラ室	ミツヤ	NM 2	1
南棟	B1F	SF-SB1-2	給気ファン	電気室	ミツヤ	NM 2	1
南棟	B1F	SF-SB1-3	給気ファン	ゴミ庫	ミツヤ	NM 2	1
南棟	B1F	SF-SB1-4	給気ファン	MRI撮影室	ミツヤ	MFU 1501	1
南棟	B1F	SF-SB1-5	給気ファン	中央倉庫	ミツヤ	JFU-160S1	1
南棟	B1F	SF-SB1-6	給気ファン	発電機室	ミツヤ	NM1 1/2	1
南棟	B1F	SF-SB1-7	給気ファン	ボイラ室	ミツヤ	JF-200T1	1
南棟	5F	SF-S5-1	給気ファン	調乳(オートクレーブ)	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	6F	SF-S6-1	給気ファン	電算室	ミツヤ	JFU-150T1	1
南棟	RF	SF-SR-1	給気ファン	電気室	ミツヤ	EG-95GTB	2
南棟	RF	SF-SR-2	給気ファン	EV機械室	ミツヤ	JF-100T1	1
南棟	RF	SF-SR-3	給気ファン	EV機械室	ミツヤ	JF-100T1	1
南棟	RF	SF-SR-4	給気ファン	RF機械室	ミツヤ	JF-80T1	1
南棟	B1F	EF-SB1-1	排気ファン	ボイラ室	ミツヤ	NM 2	1
南棟	B1F	EF-SB1-3	排気ファン	リネン	ミツヤ	MFU 1501	1
南棟	B1F	EF-SB1-4	排気ファン	ゴミ庫	ミツヤ	NM1 1/2	1
南棟	B1F	EF-SB1-5	排気ファン	倉庫(管理課)	ミツヤ	JFU-200T1	1
南棟	B1F	EF-SB1-6	排気ファン	備品庫(厨房クリーン)	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	B1F	EF-SB1-7	排気ファン	食品庫(厨房クリーン)	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	B1F	EF-SB1-9	排気ファン	MRI撮影室	ミツヤ	MFU1501	1
南棟	B1F	EF-SB1-12	排気ファン	中央倉庫・更衣室	ミツヤ	JFU-200T1	1
南棟	B1F	EF-SB1-15	排気ファン	一般ゴミ庫	ミツヤ	MFU1001	1
南棟	B1F	EF-SB1-17	排気ファン	発電機室	ミツヤ	NM1	1
南棟	B1F	EF-SB1-19	排気ファン	厨房下処理室	ミツヤ	JFU-250T1	1
南棟	免震	EF-SP-1	排気ファン	B1F車路	ミツヤ	MFU 3004	1
南棟	免震	EF-SP-2	排気ファン	B1F車路	ミツヤ	MFU 5004	1
南棟	免震	EF-SP-3	排気ファン	電気室	ミツヤ	NM 1 1/2	1
南棟	1F	EF-S1-2	排気ファン	1F共用倉庫	ミツヤ	JFU-100T1	1

建屋	設置階	機器番号	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
南棟	1F	EF-S1-3	排気ファン	医事課給湯室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	1F	EF-S1-6	排気ファン	1F危険物	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	1F	EF-S1-7	排気ファン	US(当直)	ミツヤ	BFS-100SY	1
南棟	3F	EF-S1-8	排気ファン	ふれあいホール	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	3F	EF-S1-9	排気ファン	ふれあいホール	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	1F	EF-S1-12	排気ファン	1F 機械室	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	1F	EF-S1-13	排気ファン	1F 機械室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	1F	EF-S1-14	排気ファン	1-1 機械室	ミツヤ	JFU-65S1	1
南棟	1F	EF-S1-15	排気ファン	1F 機械室	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	2F	EF-S2-4	排気ファン	アトリウム・ラウンジ	ミツヤ	MFU 2001	1
南棟	2F	EF-S2-5	排気ファン	2-1 機械室	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	2F	EF-S2-6	排気ファン	2-2 機械室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	2F	EF-S2-7	排気ファン	2-3 機械室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	3F	EF-S3-1	排気ファン	倉庫1	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	3F	EF-S3-3	排気ファン	給湯室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	3F	EF-S3-4	排気ファン	加圧庫	ミツヤ	JFU-200T1	1
南棟	3F	EF-S3-10	排気ファン	隔離透析室	ミツヤ	JFU-150T1	1
南棟	3F	EF-S3-11	排気ファン	ペインクリニック	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	3F	EF-S3-13	排気ファン	透析室	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	3F	EF-S3-14	排気ファン	3-2 機械室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	3F	EF-S3-15	排気ファン	3-3 機械室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	3F	EF-S3-16	排気ファン	3-1 機械室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	4F	EF-S4-2	排気ファン	給湯室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	4F	EF-S4-5	排気ファン	4Fオートクレーブ	ミツヤ	JFU-200T1	1
南棟	4F	EF-S4-6	排気ファン	女子更衣室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	4F	EF-S4-7	排気ファン	麻酔科当直室	ミツヤ	BFS-30SY	1
南棟	4F	EF-S4-9	排気ファン	男子更衣室	ミツヤ	BFS-30SY	1
南棟	4F	EF-S4-10	排気ファン	機械室(4-1)	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	4F	EF-S4-11	排気ファン	男子トイレ	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	4F	EF-S4-12	排気ファン	機械室(4-2)	ミツヤ	JFU-65S1	1

建屋	設置階	機器番号	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
南棟	4F	EF-S4-13	排気ファン	機械室(4-3)	ミツヤ	JFU-65S1	1
南棟	5F	EF-S5-3	排気ファン	小児科更衣室	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	5F	EF-S5-4	排気ファン	リネン庫・倉庫	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	5F	EF-S5-7	排気ファン	分娩器材・更衣室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	5F	EF-S5-11	排気ファン	調乳・洗浄	ミツヤ	JFU-200T1	1
南棟	5F	EF-S5-12	排気ファン	機械室(5-1)	ミツヤ	JFU-65S1	1
南棟	6F	EF-S5-13	排気ファン	機械室(6-3)	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	6F	EF-S6-2	排気ファン	各脱衣室	ミツヤ	BFS-50SY	1
南棟	6F	EF-S6-3	排気ファン	各シャワー室	ミツヤ	BFS-50SY	1
南棟	6F	EF-S6-4	排気ファン	不潔リネン庫	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	6F	EF-S6-5	排気ファン	器材室ベッド置場	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	6F	EF-S6-6	排気ファン	6Fパントリー	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	6F	EF-S6-7	排気ファン	6Fランドリー	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	6F	EF-S6-8	排気ファン	電算室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	6F	EF-S6-11	排気ファン	機械室(6-1)	ミツヤ	JFU-65S1	1
南棟	6F	EF-S6-12	排気ファン	機械室(6-2)	ミツヤ	JFU-65S1	1
南棟	7F	EF-S7-2	排気ファン	各脱衣室	ミツヤ	BFS-80SY	1
南棟	7F	EF-S7-3	排気ファン	各シャワー室	ミツヤ	BFS-50SY	1
南棟	7F	EF-S7-4	排気ファン	不潔リネン	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	7F	EF-S7-5	排気ファン	器材室	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	7F	EF-S7-6	排気ファン	7Fパントリー	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	7F	EF-S7-7	排気ファン	7Fランドリー	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	7F	EF-S7-10	排気ファン	機械室(7-1)	ミツヤ	JFU-65S1	1
南棟	8F	EF-S8-2	排気ファン	各脱衣室	ミツヤ	BFS-80SY	1
南棟	7F	EF-S8-3	排気ファン	各シャワー室	ミツヤ	BFS-50SY	1
南棟	8F	EF-S8-4	排気ファン	不潔リネン	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	8F	EF-S8-5	排気ファン	器材室	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	8F	EF-S8-6	排気ファン	8Fパントリー	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	8F	EF-S8-7	排気ファン	8Fランドリー	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	8F	EF-S8-10	排気ファン	機械室(8-1)	ミツヤ	JFU-65S1	1

建屋	設置階	機器番号	機器名称	系統名	メーカー	型式	台数
南棟	9F	EF-S9-2	排気ファン	各脱衣室	ミツヤ	BFS-80SY	1
南棟	9F	EF-S9-3	排気ファン	各シャワー室	ミツヤ	BFS-50SY	1
南棟	9F	EF-S9-4	排気ファン	不潔リネン	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	9F	EF-S9-5	排気ファン	器材室	ミツヤ	JFU-150T1	1
南棟	9F	EF-S9-10	排気ファン	機械室(9-1)	ミツヤ	JFU-65S1	1
南棟	10F	EF-S10-6	排気ファン	10Fパントリー	ミツヤ	JFU-80T1	1
南棟	10F	EF-S10-9	排気ファン	US・特別浴室	ミツヤ	BFS-80SY	1
南棟	10F	EF-S10-10	排気ファン	不潔リネン	ミツヤ	JFU-80S1	1
南棟	RF	EF-SR-1	排気ファン	電気室	ミツヤ	EG-95GTB	2
南棟	RF	EF-SR-2	排気ファン	EV機械室	ミツヤ	JF-80T1	1
南棟	RF	EF-SR-2-1	排気ファン	2F小児隔離診察室	ミツヤ	MFU1201	1
南棟	RF	EF-SR-3	排気ファン	EV機械室	ミツヤ	JF-80T1	1
南棟	RF	EF-SR-4	排気ファン	B1F霊安室	ミツヤ	NM 1 1/4	1
南棟	RF	EF-SR-5	排気ファン	B1F解剖室	ミツヤ	NW 2	1
南棟	RF	EF-SR-6	排気ファン	R I 室	ミツヤ	MF 2 1/2	1
南棟	RF	EF-SR-7	排気ファン	厨房クリーン	ミツヤ	LLB3	1
南棟	RF	EF-SR-8	排気ファン	厨房ダーティー	ミツヤ	NM 2	1
南棟	RF	EF-SR-10	排気ファン	1F感染特別診察	ミツヤ	NN 1 1/4	1
南棟	RF	EF-SR-11	排気ファン	3F感染症内視鏡	ミツヤ	MFU1001	1
南棟	RF	EF-SR-12	排気ファン	5F隔離GCU	ミツヤ	MFU1001	1
南棟	RF	EF-SR-13	排気ファン	6F感染室	ミツヤ	NM 1 1/2	1
南棟	RF	EF-SR-14	排気ファン	厨房クリーン	ミツヤ	MF 2	1
南棟	RF	EF-SR-15	排気ファン	B1~3F WC	ミツヤ	MFC 3 1/2	1
南棟	RF	EF-SR-16	排気ファン	4F~7F WC	ミツヤ	MFC 3	1
南棟	RF	EF-SR-17	排気ファン	8F~10F WC	ミツヤ	MFC 3	1
南棟	RF	EF-SR-18	排気ファン	B1Fゴミ庫	ミツヤ	NW 1	1
南棟	RF	EF-SR-19	排気ファン	3F内視鏡	ミツヤ	MFU1501	1
南棟	RF	EF-SR-20	排気ファン	3F内視鏡自動洗浄機	ミツヤ	JFU-100T1	1
南棟	RF	EF-SR-21	排気ファン	RF機械室	ミツヤ	JF-100T1	1
南棟	RF	EF-SR-22	排気ファン	感染系排水	エバラ	NO 2 SRMS2	1

空調設備

自動制御設備（機器）

建屋	系統	制御・監視対象	台数	備考
エネ棟	熱源廻り制御	吸収式冷温水発生機RH-1～3熱交換器HEH-1	1セット	
エネ棟	冷却塔制御	冷却塔CT-1～3、GCT-1、2	1セット	
エネ棟	還水槽制御	還水槽THW-E-1	1セット	
エネ棟	オイルタンク制御	エネルギー棟オイルタンク	1セット	
エネ棟	煤煙濃度監視	吸収式冷温水発生機、ボイラー用	1セット	
エネ棟	冷却水補給水槽廻り制御	エネルギー棟冷却水補給水槽	1セット	
エネ棟	パッケージ+ファン発停制御	主変電室パッケージAC、給排気ファン	1セット	
エネ棟	パッケージ制御	コジェネ室パッケージAC	1セット	
エネ棟	外気計測	エネルギー棟外気温湿度	1セット	
東棟	熱源廻り制御	東棟冷水、温水ポンプ、給湯用熱交換器	1セット	
東棟	蒸気熱源廻り制御	貯湯槽ST-1-1～4	1セット	
東棟	蒸気発生器廻り制御	蒸気発生器HE-1-1～4	1セット	
東棟	空調機制御(1)	OAC-B1-1 B1F系統	1セット	
東棟	空調機制御(2)	OAC-1-1 1,2F系統	1セット	
東棟	空調機制御(2)	HEPA付FCU 1F 産婦人科(診察室0)	1セット	
東棟	空調機制御(3)	空調機OAC-2-1 2F外来系統	1セット	
東棟	空調機制御(3)	空調機OAC-2-2 2F検査室系統	1セット	
東棟	空調機制御(3)	空調機OAC-9-1 9F病室系統	1セット	
東棟	空調機制御(3)	空調機OAC-9-2 9F厨房系統	1セット	
東棟	空調機制御(4)	空調機AC-B1-1 B1F検査室1系統	1セット	
東棟	空調機制御(4)	コイルユニット AC-B1-3 B1F 造影撮影室	1セット	
東棟	空調機制御(4)	コイルユニット AC-B1-4 B1F TV透視室	1セット	
東棟	空調機制御(4)	コイルユニット AC-B1-5 B1F MRI撮影室	1セット	
東棟	空調機制御(4)	コイルユニット AC-B1-8 CTスキャナ室	1セット	
東棟	空調機制御(5)	空調機AC-B1-2 B1F検査室2系統	1セット	
東棟	空調機制御(5)	コイルユニット AC-B1-6 B1F胸部撮影室	1セット	
東棟	空調機制御(5)	コイルユニット AC-B1-7 読影室	1セット	
東棟	空調機制御(6)	空調機AC-4-1 4F滅菌物保管庫系統	1セット	

東棟	空調機制御(6)	空調機AC-9-1 9F食堂・ラウンジ系統	1セット
東棟	空調機制御(7)	空調機OAC-4-1 4F中央材料室系統	1セット
東棟	空調機制御(7)	空調機OAC-4-1 HEPA付FCU 4F無菌調剤室系統	1セット
東棟	空調機制御(8)	空調機OAC-3-1 3F手術室系統	1セット
東棟	空調機制御(8)	空調機OAC-3-1 特殊空調機 手術室(1)~(9)系統	1セット
東棟	空調機制御(9)	空調機OAC-3-3 3F ICU系統	1セット
東棟	空調機制御(9)	空調機AC-3-3 3F ICU諸室系統	1セット
東棟	空調機制御(9)	空調機AC-3-5 3F ICU系統	1セット
東棟	空調機制御(9)	空調機AC-3-5 HEPA付FCU 3F CCU-1系統	1セット
東棟	空調機制御(9)	HEPA付FCU 3F CCU-2系統	1セット
東棟	空調機制御(10)	空調機OAC-5-1 5F分娩室系統	1セット
東棟	空調機制御(10)	空調機AC-5-1 5F新生児室系統 (旧未熟児室)	1セット
東棟	空調機制御(10)	空調機AC-5-3 5F分娩室(1),(2)系統	1セット
東棟	空調機制御(10)	HEPA付FCU 5F授乳室系統 (旧新生児室)	1セット
東棟	空調機制御(10)	HEPA付FCU 5F新生児記録室系統 (旧隔離室)	1セット
東棟	空調機制御(11)	空調機OAC-3-2 3F手術諸室系統	1セット
東棟	空調機制御(11)	空調機AC-3-1 諸室(麻酔医室)系統	1セット
東棟	空調機制御(11)	空調機AC-3-2 諸室(手術管理室)系統	1セット
東棟	空調機制御(11)	空調機AC-3-4 滅菌物保管庫系統	1セット
東棟	空調機制御(11)	空調機AC-3-6 手術室廊下系統	1セット
東棟	空調機制御(11)	HEPA付FCU 3F 回復室系統	1セット
東棟	ファンインバータ制御		1セット
東棟	パッケージ制御(1)	B1階変電室、9階電気室	1セット
東棟	パッケージ制御(2)	B1階ELV機械室(1)(2)	1セット
東棟	ファン発停制御	R階ELV機械室	1セット
南棟	熱源廻り制御	東棟冷水、温水ポンプ	1セット
南棟	スチームコンバータ廻り制御	蒸気発生器HE-S1	1セット
南棟	還水槽廻り制御	還水槽THW-S1-1~2	1セット
南棟	還水槽廻り制御(共同溝)	還水槽THW-EP-1	1セット
南棟	貯湯槽制御	貯湯槽制御 ST-S1~2	1セット
南棟	水槽監視(2)	上水高架水槽 THW-S1	1セット

東棟	空調機制御(10)	空調機OAC-5-1 5F分娩室系統	1セット
南棟	水槽監視(4)	消化補給水槽 ET-S1	1セット
南棟	冷却塔制御	冷却塔CT-S1	1セット
南棟	冷温水配管切換制御		1セット
南棟	オイルタンク廻り制御	南棟オイルタンク	1セット
南棟	空調機制御(1)	空調機AHU-SB1-1 霊安室系統	1セット
南棟	空調機制御(2)	空調機AHU-SB1-3 サービスヤード・廊下系統	1セット
南棟	空調機制御(2)	空調機AHU-S2-1 2Fアトリウム・ラウンジ系統	1セット
南棟	空調機制御(2)	空調機AHU-S3-2 3F EVホール・廊下系統	1セット
南棟	空調機制御(2)	空調機AHU-S4-1 4F EVホール・廊下系統	1セット
南棟	空調機制御(2)	空調機AHU-S5-1 5F EVホール・廊下系統	1セット
南棟	空調機制御(2)	空調機AHU-S6-1 6F EVホール・廊下系統	1セット
南棟	空調機制御(2)	空調機AHU-S7-1 7F EVホール・廊下系統	1セット
南棟	空調機制御(2)	空調機AHU-S8-1 8F EVホール・廊下系統	1セット
南棟	空調機制御(2)	空調機AHU-S9-1 9F EVホール・廊下系統	1セット
南棟	空調機制御(2)	空調機AHU-S10-1 10F EVホール・廊下系統	1セット
南棟	空調機制御(3)	空調機AHU-SB1-2 解剖室系統	1セット
南棟	空調機制御(4)	空調機AHU-SB1-6 厨房(クリーン)・調理室等系統	1セット
南棟	空調機制御(4)	空調機AHU-SB1-8 厨房(クリーン)・クックチルコーナー系統	1セット
南棟	空調機制御(5)	空調機AHU-SB1-7 厨房(ダーティ)・洗浄室等系統	1セット
南棟	空調機制御(5)	空調機AHU-SB1-9 厨房(ダーティ)・下処理室系統	1セット
南棟	空調機制御(6)	空調機AHU-S1-1 1Fフレアイホール系統	1セット
南棟	空調機制御(7)	空調機AHU-S1-2 1Fアトリウム諸室系統	1セット
南棟	空調機制御(8)	空調機AHU-S1-3 1F待合スペース系統	1セット
南棟	空調機制御(9)	空調機AHU-S1-4 1F感染特別診察室系統	1セット
南棟	空調機制御(10)	空調機AHU-S1-5 1F仕分け・病歴管理系統	1セット
南棟	空調機制御(11)	空調機AHU-S2-2 2Fラウンジ諸室系統	1セット
南棟	空調機制御(12)	空調機AHU-S2-3 2F隔離診察系統	1セット
南棟	空調機制御(13)	空調機AHU-S2-4 2F調乳・授乳室・小児外来系統	1セット
南棟	空調機制御(14)	空調機AHU-S2-5 2Fリカバリー・外来処置系統	1セット
南棟	空調機制御(15)	空調機AHU-S3-1 3F講義室系統	1セット

東棟	空調機制御(10)	空調機OAC-5-1 5F分娩室系統	1セット
南棟	空調機制御(16)	空調機AHU-S3-3 3F水治療・理学・作業療法系統	1セット
南棟	空調機制御(17)	空調機AHU-S3-4 3F内視鏡系統	1セット
南棟	空調機制御(18)	空調機AHU-S3-5 3F人工透析・ペインクリニック系統	1セット
南棟	空調機制御(19)	空調機AHU-S3-6 3F CCU系統	1セット
南棟	空調機制御(20)	空調機AHU-S4-2 4F製剤系統	1セット
南棟	空調機制御(21)	空調機AHU-S5-2 5F調乳・洗浄系統	1セット
南棟	空調機制御(22)	空調機AHU-S5-3 5F NICU系統	1セット
南棟	空調機制御(23)	空調機AHU-S5-4 5F GCU系統	1セット
南棟	空調機制御(24)	空調機AHU-S5-5 5F分娩兼手術室系統	1セット
南棟	空調機制御(25)	空調機AHU-S5-6 5F一般病室系統	1セット
南棟	空調機制御(26)	空調機AHU-S6-2 6F感染系統	1セット
南棟	空調機制御(27)	空調機AHU-S6-3 6F HCU系統	1セット
南棟	空調機制御(27)	空調機AHU-S7-2 7F HCU系統	1セット
南棟	空調機制御(27)	空調機AHU-S8-2 8F HCU系統	1セット
南棟	空調機制御(27)	空調機AHU-S9-2 9F HCU系統	1セット
南棟	空調機制御(28)	空調機AHU-S10-3 10F病室西側系統	1セット
南棟	空調機制御(28)	空調機AHU-S10-4 10F病室東側系統	1セット
南棟	空調機制御(29)	空調機AHU-SR-1 6~10F病室西側系統	1セット
南棟	空調機制御(29)	空調機AHU-SR-2 6~10F病室東側系統	1セット
南棟	空調機制御(30)	空調機AHU-SR-3 6~10Fナースステーション系統	1セット
南棟	空調機制御(RI)	空調機AHU-SB1-4 RI(撮影室・操作室)系統	1セット
南棟	空調機制御(RI)	空調機AHU-SB1-5 RI(諸室)系統	1セット
南棟	フィルター警報		1セット
南棟	ファン発停制御	B1階熱源機械室、R階ELV機械室	1セット
南棟	外気計測	南棟外気温湿度	1セット
南棟	FCU制御(1)	FCU地下1階~9階	1セット
南棟	FCU制御(2)	FCU2階,3階,5階~9階	1セット
南棟	FCU制御(3)	FCU4階	1セット
南棟	FCU制御(4)	FCU6階~9階	1セット
南棟	FCU制御(5)	FCU10階	1セット

空調設備

ファンフィルターユニット

建屋	設置階	機器番号	機器名称	メーカー	型式	台数
南棟	1F	FFU-6-1	製剤室(室内機)	アイソテック(三菱電機)	MDF-3WHP-P45-CG	1
	1F	FFU-6	製剤室(室外機)		PUSY-P80M-E1	1
南棟	2F	FFU-7-1	調乳室(室内機)	アイソテック(三菱電機)	MDF-3WHP-P45-CG	1
	4F	FFU-7	調乳室(室外機)		PUSY-P80M-E1	1
南棟	5F	FFU-8-1①	NICU窓側(室内機)	アイソテック(三菱電機)	MDF-4WHP-P71-CG	1
南棟		FFU-8-1②			MDF-4WHP-P71-CG	1
南棟		FFU-8-1③			MDF-4WHP-P71-CG	1
南棟		FFU-8-1④			MDF-4WHP-P71-CG	1
南棟	5F	FFU-8	NICU(室外機)		PUHY-P335CM-E1	1
南棟	5F	FFU-9-1①	NICU通路側(室内機)	アイソテック(三菱電機)	MDF-4WHP-P71-CG	1
南棟		FFU-9-1②			MDF-4WHP-P71-CG	1
南棟		FFU-9-1③			MDF-4WHP-P71-CG	1
南棟		FFU-9-1④			MDF-4WHP-P71-CG	1
南棟	5F	FFU-9	NICU(室外機)		PUHY-P335CM-E1	1
南棟	5F	FFU-11-1	NICU隔離室(室内機)	アイソテック(三菱電機)	MDF-3WHP-P36M-CG	1
南棟	5F	FFU-11	NICU隔離室(室外機)		PUSY-P80M-E1	1
南棟	5F	FFU-12-1①	GCU通路際(室内機)	アイソテック(三菱電機)	MDF-3WHP-P36M-CG	1
南棟		FFU-12-1②	GCU通路際(室内機)		MDF-3WHP-P36M-CG	1
南棟		FFU-12-1③	GCU通路際(室内機)		MDF-3WHP-P36M-CG	1
南棟		FFU-12-1④	GCU窓側(室内機)		MDF-3WHP-P36M-CG	1
南棟		FFU-12-1⑤	GCU窓側(室内機)		MDF-3WHP-P36M-CG	1
南棟		FFU-12-1⑥	GCU窓側(室内機)		MDF-3WHP-P36M-CG	1
南棟	5F	FFU-12	GCU(室外機)		PUHY-P280CM-E1	1
南棟	3F	FFU-4	CCU	アイソテック	MDF-4W-CG	6
南棟	5F	FFU-2	調乳室	アイソテック	MDF-1W-CG	1
南棟	5F	FFU-1	NICU前室	アイソテック	MDF-1W-CG	1
南棟	5F	FFU-1	沐浴室	アイソテック	MDF-3W-CG	2
南棟	5F	FFU-3	GCU前室	アイソテック	MDF-4W-CG	1
南棟	5F	FFU-3	GCU受付	アイソテック	MDF-3W-CG	1
南棟	5F	FFU-3	GCU	アイソテック	MDF-3W-CG	5
南棟	5F	FFU-4	分娩手術室	アイソテック	MDF-4W	2

