

分類				建屋	構成数	巡視点検				定期保守	備考
						日	週	月	他		
電気設備											
	EE00	01	電気設備停電点検	エネ/東/南/看	一式	－	－	－	－	○	
	EE01	00	電力監視装置	エネ/東	一式	－	－	－	－	○	監視盤・制御盤(電気)
	EE02	00	高圧受変電設備	エネ	一式	○	－	○	－	－	PAS(負荷開閉器)～切替盤室～主変電室
				看	一式	－	－	○	－	－	UGS(地中線用負荷開閉器)～キュービクル
	EE03	00	配電設備	東	一式	○	－	○	－	－	第1・2変電室(東棟供給)
				南	一式	○	－	○	－	－	第3・4変電室(南棟供給)
	EE04	01	直流電源装置	エネ	一式	－	－	○	－	○	
				東	一式	－	－	○	－	○	
				南	一式	－	－	○	－	○	
		02	無停電電源装置	東	一式	－	－	○	－	○	
				南	一式	－	－	○	－	○	
	EE05	00	避雷設備	エネ	一式	－	－	－	－	○	受雷部・引下げ線・接地部等
				東	一式	－	－	－	－	○	
				南	一式	－	－	－	－	○	
	EE06	00	コージェネレーション設備	エネ	2 台	○	○	○	－	○	配電盤、本体(370kW)×2
	EE07	00	電気使用場所の設備	エネ	一式	－	－	○	－	－	動力/電灯分電盤～使用機器接続部までの範囲
				東	一式	－	－	○	－	－	
				南	一式	－	－	○	－	－	
				駐	一式	－	－	○	－	－	
				看	一式	－	－	○	－	－	
	EE08	01	非常用発電設備	エネ	1 台	－	－	○	－	○	1000kW
				南	1 台	－	－	○	－	○	500kW
		02	地下オイルタンク	エネ	1 基	○	○	○	－	○	30kL
				南	1 基	○	○	○	－	○	10kL

分類				建屋	構成数	巡視点検				定期 保守	備考
						日	週	月	他		
消防設備											
	DP01	01	消火器・粉末消火設備	エネ	一式	－	－	－	－	○	駐車場にのみ粉末消火設備あり
				東	一式	－	－	－	－	○	
				南	一式	－	－	－	－	○	
				駐	一式	－	○	－	－	○	
				看	一式	－	－	－	－	○	
		02	スプリンクラー設備	エネ東南	一式	○	○	－	－	○	
		03	イナージェン消火システム	エネ	一式	－	－	－	－	○	
		04	ハロゲン化物消火設備	南	一式	－	－	－	－	○	
		05	屋内消火栓設備	看	一式	－	－	－	－	○	
		06	ダクト消火設備	東	一式	－	－	－	－	○	
	南			一式	－	－	－	－	○		
	07		連結送水管	東	一式	－	－	－	－	○	
		南		一式	－	－	－	－	○		
	DP02	00	自動火災報知設備	エネ東南	一式	－	－	－	－	○	
				駐	一式	－	○	－	－	○	
				看	一式	－	－	－	－	○	
	DP03	00	ガス漏れ火災警報設備	エネ	一式	－	－	－	－	○	
				東	一式	－	－	－	－	○	
南				一式	－	－	－	－	○		
DP04	00	火災通報装置	東	一式	－	－	－	－	○		
DP05	00	非常警報器具及び設備	全棟	一式	－	－	－	－	○	非常放送設備を含む	
DP06	00	避難器具	エネ	一式	－	－	－	－	○		
			東	一式	－	－	－	－	○		
			南	一式	－	－	－	－	○		
DP07	00	誘導灯・誘導標識	全棟	一式	－	－	－	－	○		
DP08	00	消防用水	東	一式	－	－	○	－	○		
			南	一式	－	－	○	－	○		
DP09	01	防排煙制御設備	東南	一式	－	－	－	－	○	防火扉・防火シャッター・ダンパー・垂れ壁・排煙口(窓) 等	
			看	一式	－	－	－	－	○	防火扉・ダンパー	
	02	排煙設備	東南	一式	－	－	－	－	○		
DP10	00	総合操作盤(防災センターCRT)	東	一式	－	－	－	－	○		
DP11	00	防火対象物・防災管理点検	全棟	一式	－	－	－	－	○	消防法第8条の2の2	
DP12	00	防火設備定期検査	東南	一式	－	－	－	－	○	建築基準法第12条	

分類				建屋	構成数	巡視点検				定期 保守	備考
						日	週	月	他		
熱源設備											
	HS01	01	貫流ボイラー	エネ	3 台	○	－	○	－	○	
				南	2 台	○	－	○	－	○	
		02	ボイラー軟水装置	エネ	一式	○	－	○	－	○	
				南	一式	○	－	○	－	○	
		03	ボイラー薬注装置	エネ	1 台	○	－	－	－	○	
				南	2 台	○	－	－	－	○	保守点検はボイラーと同時に実施
		04	蒸気発生器	東	4 台	－	－	－	－	○	
				南	1 台	－	－	－	－	○	
	HS02	01	還水槽	エネ	1 基	○	－	○	－	－	
				南	1 基	○	－	○	－	－	
	HS03	01	冷却塔	エネ	5 基	－	－	○	－	○	冷温水機用×3、CGS用×2
				南	1 基	－	－	○	－	○	冷凍機用
		02	冷却塔薬注装置	エネ	1 台	○	－	○	－	○	
				南	1 台	○	－	○	－	○	
		03	吸収式冷温水機	エネ	3 基	○	－	○	－	○	
		04	吸収式冷凍機	南	1 基	○	－	－	－	○	
		05	プレート式熱交換器	エネ	1 台	○	○	－	－	－	
				東	1 台	－	○	－	－	－	
		06	シェル&チューブ式熱交換器	南	1 台	○	－	－	－	○	
	HS04	01	蒸気ヘッダー	エネ	1 台	○	－	－	－	－	
				東	2 台	○	－	－	－	－	
				南	2 台	○	－	－	－	－	

分類				建屋	構成数	巡視点検				定期 保守	備考
						日	週	月	他		
空調設備											
	AC01	00	空調用ポンプ	エネ	13 台	－	－	－	－	○	
				東	11 台	－	－	－	－	○	
				南	10 台	－	－	－	－	○	
	AC02	01	ファンコイルユニット	エネ	3 台	－	－	－	－	○	
				東	310 台	－	－	－	－	○	
				南	661 台	－	－	－	－	○	
	AC03	01	空調機・外調機	東	23 台	－	－	－	－	○	
				南	48 台	－	－	－	－	○	
	AC04	01	空冷エアコン	エネ	5 set	－	－	－	－	○	通常の保守を年間2回実施のほかフロン排出抑制法の点検を実施 簡易点検：2回/年 定期点検：1回/3年
				東	33 set	－	－	－	－	○	
				南	42 set	－	－	－	－	○	
	AC05	01	エアフィルターユニット	南	21 台	－	－	－	－	○	
	AC06	01	全熱交換器	エネ	1 台	－	－	－	－	○	天井埋込カセット・ダクト型1
				東	20 台	－	－	－	－	○	天井埋込カセット・ダクト型19、床置き型1
				南	66 台	－	－	－	－	○	天井埋込カセット・ダクト型55、床置き型11
		02	送排風機	エネ	19 台	－	－	－	－	○	
				東	73 台	－	－	－	－	○	
				南	125 台	－	－	－	－	○	
		03	吸込口ガラリ清掃	東	590 箇所	－	－	－	○	－	
				南	897 箇所	－	－	－	○	－	
	AC07	01	自動制御設備(監視制御部)	エネ	一式	－	－	－	－	○	
		02	自動制御設備(機器)	エネ	一式	－	－	－	－	○	
				東	一式	－	－	－	－	○	
				南	一式	－	－	－	－	○	
	AC08	01	遠赤外線ヒーター	南	42 台	－	－	－	－	○	
	AC09	01	エアコンコントロールユニット	東	一式	－	－	－	－	○	通常の保守を年間2回実施のほかフロン排出抑制法の点検を実施
	AC10	01	ファンフィルターユニット	南	47 台	－	－	－	－	○	HCU/GCU/NICU/CCU系統ほか、分娩手術室、培養室、製剤室等

分類				建屋	構成数	巡視点検				定期 保守	備考
給排水衛生設備						日	週	月	他		
	PE01	00	上水・中水供給系統ポンプ	エネ	6 台	－	－	－	－	○	
				東	4 台	－	－	－	－	○	
				南	2 台	－	－	－	－	○	
		01	水道水水質検査	エネ東南	3 箇所	－	－	－	－	○	飲料水水質検査11・16項目、消毒副生成物
				エネ東南	3 箇所	－	－	－	－	○	簡易専用水道検査
				東南看	3 箇所	－	○	－	－	－	残留塩素測定
		02	飲料水用薬注装置	エネ	1 台	－	－	－	－	×	WC－1、現在休止中のため対象外
		03	雑用水水質検査	エネ	1 基	－	－	－	－	○	エネ棟コージェネ室 1000m³
		04	上水受水槽	エネ	1 基	－	○	○	－	○	エネ棟地下受水槽 210m³
		05	上水高置水槽	東	1 基	－	－	○	－	○	東棟 上水高置水槽 13m³
				南	1 基	－	－	○	－	○	南棟 上水高置水槽 21m³
		06	中水高置水槽	東	1 基	－	－	○	－	○	東棟 中水高置水槽 9m³
		07	中水利用設備	東	一式	○	－	○	－	○	東棟 中水利用設備及び再利用水槽(200m³)
		08	雨水利用設備	東	一式	○	－	○	－	○	雨水処理設備及び貯留槽
				南	一式	○	－	－	－	○	
	PE02	00	給湯循環ポンプ	東	3 台	－	－	－	－	○	給湯循環用、給湯加圧用
				南	4 台	－	－	－	－	○	給湯循環ポンプ
		01	貯湯槽	東	3 基	－	○	－	－	○	
				南	2 基	－	○	－	－	○	
	PE03	00	排水ポンプ	エネ	2 台	－	－	－	－	○	受水槽室排水用
				東	4 台	－	－	－	－	○	汚水槽内水中ポンプ(湧水排出用、汚水排出用)
				南	16 台	－	－	－	－	○	高温排水用、雑排水用、汚水槽排出用、湧水槽排出用
		01	厨房排水処理設備	南	一式	－	－	－	－	○	
		02	汚水・雑排水槽清掃	東	一式	－	－	－	－	○	雑排出槽・移送ポンプ槽・流量調整槽・汚水槽
				南	一式	－	－	－	－	○	南棟汚水槽・雑排水槽
		03	検査系排水処理設備	東	一式	○	－	○	－	○	
		04	人工透析排水処理設備	南	一式	○	－	－	－	○	
		05	感染系排水処理設備	南	一式	○	－	－	－	○	
		06	RI排水 処理設備	南	一式	－	－	－	－	○	
		07	pH中和装置	エネ	一式	－	－	－	－	○	エネ棟 炭酸ガスpH中和処理
				南	1 台	－	－	－	－	○	南棟 ボイラーブロー排水処理
		08	厨房グリストラップ清掃	東	1 箇所	－	－	○	－	－	東棟9Fレストラン厨房
				南	3 箇所	－	－	○	－	○	南棟B1栄養科
		09	放流水水質検査	敷地内	3 箇所	－	－	－	－	○	構内最終枡にて採水

分類				建屋	構成数	巡視点検				定期 保守	備考
						日	週	月	他		
情報通信設備											
	IC01	00	テレビ共聴設備	東	一式	－	－	－	－	○	
				南	一式	－	－	－	－	○	
	IC02	00	電気時計	東	一式	－	－	－	－	○	
				南	一式	－	－	－	－	○	
	IC03	00	拡声放送設備(外来呼出)	東	一式	－	－	－	－	○	
				南	一式	－	－	－	－	○	
	IC04	00	インターホン	東	一式	－	－	－	－	○	
				南	一式	－	－	－	－	○	
	IC05	00	トイレ呼出設備	東	一式	－	－	－	－	○	
				南	一式	－	－	－	－	○	
	IC06	00	監視カメラ(ITV)	東	一式	－	－	－	－	○	
				南	一式	－	－	－	－	○	
	IC07	00	構内交換設備	東	一式	－	－	－	－	○	
	IC08	00	誘導支援設備	南	一式	－	－	－	－	○	

分類				建屋	構成数	巡視点検				定期 保守	備考
						日	週	月	他		
医療用設備											
	ME01	01	医療ガス中央監視モニタ	エネ	2 台	○	－	－	－	○	小池メディカル×1、C&U×1
		02	医療ガス情報エリアモニタ	東	2 台	－	－	－	－	○	
				南	5 台	－	－	－	－	○	
	ME02	01	CEタンク(液化酸素)	エネ	1 基	○	－	－	－	○	
		02	予備酸素供給設備	エネ	一式	○	－	－	－	○	
		03	笑気ガス供給設備	エネ	一式	○	－	－	－	○	
		04	窒素ガス供給設備	エネ	一式	○	－	－	－	○	
		05	吸引設備	エネ	一式	○	－	－	－	○	
				南	一式	○	－	－	－	○	
		06	圧縮空気供給設備	エネ	4 台	○	－	－	－	○	治療用×2、非治療用×2
				南	1 台	○	－	－	－	○	治療用×1
		07	配管端末器・遮断弁	東	一式	－	－	－	－	○	
				南	一式	－	－	－	－	○	
	ME03	01	RO水製造装置	東	一式	－	－	－	－	○	
	ME04	01	滅菌器(オートクレーブ)	東	3 台	－	－	○	－	○	中央材料室、OP洗浄室
				南	2 台	－	－	○	－	○	製剤室、調乳室
	ME05	01	安全キャビネット	東	7 台	－	－	－	－	○	
		02	クリーンベンチ	東	1 台	－	－	－	－	○	
				南	1 台	－	－	－	－	○	
	ME06	01	気送管	東	一式	－	－	－	－	○	
	ME07	01	歯科セントラルバキューム	東	1 台	－	－	－	－	×	管理医療機器(クラスⅡ)に該当のため対象外

分類				建屋	構成数	巡視点検				定期 保守	備考
						日	週	月	他		
環境管理											
	EM01	01	クリーンルーム性能測定及び消毒殺菌	東	29 箇所	－	－	－	－	○	性能測定 19箇所、消毒殺菌清掃 29箇所
				南	17 箇所	－	－	－	－	○	性能測定 17箇所、消毒殺菌清掃 15箇所
	EM02	01	放射線漏洩測定	東	109 箇所	－	－	－	－	○	放射線科等
		02	RI作業環境測定	南	一式	－	－	－	－	○	RI検査室及びその影響範囲
		03	特定化学物質環境測定	東	4 部屋	－	－	－	－	○	病理検査室(鏡検室・作業室)、手術室検体処置室、滅菌室
				南	2 部屋	－	－	－	－	○	解剖室、切出し室
		04	局所排気装置	東	4 台	－	－	－	－	○	病理検査室、手術室検体処置室
				南	1 台	－	－	－	－	○	解剖室
	EM03	01	陰圧室差圧測定	東	1 部屋	－	－	○	－	－	
				南	20 部屋	－	－	○	－	－	
	EM04	01	空気環境測定	南	4 エリア	－	－	－	－	○	医事課、栄養科、医局、総務課