

消火器・粉末消火設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	全棟	階	各階
小分類	－	設置位置	各所		
名称	消火器・粉末消火設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0101
関連法規	本仕様書に記載	－	－

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
□ 巡視点検(日)	－	－
■ 巡視点検(週)	1回/週	駐車場のみ実施
□ 巡視点検(月)	－	－
□ 巡視点検(その他)	－	－
□ 保守(定期点検)	－	－
□ 保守(定期整備)	－	－
■ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
□ 計画整備	－	－

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

- 別表1 巡視点検(週)
- 別表2 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 ： 過去実績参照

概要

	消火器	粉末消火設備
エネルギー棟	25 本	
東棟	85 本	
南棟	115 本	
駐車場	28 本	28 本
旧看護学校	12 本	

消火器・粉末消火設備

【別表1】

■ 巡視点検(週)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う		1				
週間点検						
○ 錆の有無		1				
○ 塗装の状態		1				
○ 損傷		1				
以上						

備考

駐車場のみ実施

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

消火器・粉末消火設備

【別表2】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

スプリンクラー設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	エネ/東/南棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	スプリンクラー設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0102
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
■ 巡視点検(日)	1回/日	—
■ 巡視点検(週)	1回/週	—
□ 巡視点検(月)	—	—
□ 巡視点検(その他)	—	—
□ 保守(定期点検)	—	—
□ 保守(定期整備)	—	—
■ 保守(機器点検・総合点検)	1回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
□ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

- 別表1 巡視点検(日)
- 別表2 巡視点検(週)
- 別表3 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 ： 過去実績参照

スプリンクラー設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	エネ/東/南棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	スプリンクラー設備	構成数	一式		

【別表1】

■ 巡視点検(日)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う		1				
日常点検						
○ スプリンクラーポンプエアタンク圧力指示値の確認		1				
以上						

備考

点検箇所 : エネルギー棟1F スプリンクラーポンプ室内(本体圧力指示計)

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

スプリンクラー設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	エネ/東/南棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	スプリンクラー設備	構成数	一式		

【別表2】

■ 巡視点検(週)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う		1				
週間点検						
○ スプリンクラー制御弁 一次/二次圧力の確認		1				
以上						

備考

点検箇所 : 合計 23箇所

東棟 B1 機械室-1	南棟 B1スプリンクラー制御弁室 ドライエリア系統
東棟 1F 制御弁室	南棟 B1スプリンクラー制御弁室
東棟 2F 制御弁室	南棟 1Fスプリンクラー制御弁室
東棟 3F 制御弁室	南棟 2Fスプリンクラー制御弁室
東棟 4F 制御弁室	南棟 2F空調機械室2-2 小規模放水銃
東棟 5F 制御弁室	南棟 3Fスプリンクラー制御弁室
東棟 6F 制御弁室	南棟 4Fスプリンクラー制御弁室
東棟 7F 制御弁室	南棟 5Fスプリンクラー制御弁室
東棟 8F 制御弁室	南棟 6Fスプリンクラー制御弁室
東棟 9F 制御弁室	南棟 7Fスプリンクラー制御弁室
	南棟 8Fスプリンクラー制御弁室
	南棟 9Fスプリンクラー制御弁室
	南棟 10Fスプリンクラー制御弁室

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

スプリンクラー設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	エネ/東/南棟	階	各階
小分類	ー	設置位置	各所		
名称	スプリンクラー設備	構成数	一式		

【別表3】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

イナージェン消火システム

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	エネルギー棟	階	[補記] 参照
小分類	—	設置位置	[補記] 参照		
名称	イナージェン消火システム	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0103
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
■ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 : 過去実績参照

概要

システム本体設置場所	放出エリア
イナージェンボンベ室	冷温水機/ボイラー室、中央監視室、受電盤室(1F)、主変電室(2F)、コージェネ室

イナージェン消火システム

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	エネルギー棟	階	[補記]	参照
小分類	ー	設置位置	[補記] 参照			
名称	イナージェン消火システム	構成数	一式			

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

ハロゲン化物消火設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	南棟	階	[補記]	参照
小分類	－	設置位置	[補記] 参照			
名称	ハロゲン化物消火設備	構成数	一式			

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0104
関連法規	本仕様書に記載	－	－

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	－	－
☐ 巡視点検(週)	－	－
☐ 巡視点検(月)	－	－
☐ 巡視点検(その他)	－	－
☐ 保守(定期点検)	－	－
☐ 保守(定期整備)	－	－
☒ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	－	－

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 ： 過去実績参照

概要

システム本体設置場所	放出エリア
B1 ハロンボンベ室	B1 熱源機械室、B1 第3変電室
RF 第4変電室	第4電気室
6F 電算室	電算室

ハロゲン化物消火設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	南棟	階	[補記]	参照
小分類	－	設置位置	[補記] 参照			
名称	ハロゲン化物消火設備	構成数	一式			

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

屋内消火栓設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	旧看護学校	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	屋内消火栓設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0105
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
■ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

なし

屋内消火栓設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	旧看護学校	階	各階
小分類	－	設置位置	各所		
名称	屋内消火栓設備	構成数	一式		

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

ダクト消火設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟	階	[補記] 参照
小分類	—	設置位置	[補記] 参照		
名称	ダクト消火設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0106
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☒ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 ： 過去実績参照

設置位置 ： 東棟 9F 厨房

南棟 B1 厨房

ダクト消火設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟	階	[補記] 参照
小分類	—	設置位置	[補記] 参照		
名称	ダクト消火設備	構成数	一式		

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

連結送水管

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟	階	[補記] 参照
小分類	—	設置位置	[補記] 参照		
名称	連結送水管	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0107
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☒ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 : 過去実績参照

概要 : 東棟 1F 救急入口付近
 南棟 1F 正面玄関付近

連結送水管

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟	階	[補記]	参照
小分類	—	設置位置	[補記] 参照			
名称	連結送水管	構成数	一式			

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

自動火災報知設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	全棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	自動火災報知設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0200
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☒ 巡視点検(週)	1回/週	駐車場のみ実施
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☒ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

- 別表1 巡視点検(週)
- 別表2 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

なし

自動火災報知設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	全棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	自動火災報知設備	構成数	一式		

【別表1】

■ 巡視点検(週)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う		1				
週間点検						
○ 錆の有無		1				
○ 塗装の状態		1				
◎ 損傷		1				
以上						

備考

駐車場内の消火器点検 (参照：個別仕様書 DP0101-000『消火器(全棟)』) と並行で実施

[特記事項]

成果物 : 実施記録の保存

実施対象 : 駐車場 1F 火災報知盤No.1
 駐車場 1F 火災報知盤No.2
 駐車場 1F 火災報知盤No.3
 駐車場 1F 火災報知盤No.4
 駐車場 2F 火災報知盤No.5
 駐車場 2F 火災報知盤No.6
 駐車場 2F 火災報知盤No.7
 駐車場 2F 火災報知盤No.8

自動火災報知設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	全棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	自動火災報知設備	構成数	一式		

【別表2】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存
実施対象 : 全棟

ガス漏れ火災警報設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	エネ/東/南棟	階	[補記] 参照
小分類	－	設置位置	[補記] 参照		
名称	ガス漏れ火災警報設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0300
関連法規	本仕様書に記載	－	－

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	－	－
☐ 巡視点検(週)	－	－
☐ 巡視点検(月)	－	－
☐ 巡視点検(その他)	－	－
☐ 保守(定期点検)	－	－
☐ 保守(定期整備)	－	－
☒ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	－	－

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 ： 過去実績参照

概要	東棟	9F 厨房	3 箇所	
		2F 病理検査室	1 箇所	
		2F 細菌検査室	1 箇所	
		2F 滅菌洗浄室	1 箇所	
		2F 病理検査準備室	1 箇所	
		2F 検体検査室1	1 箇所	
		2F 輸血管理室	1 箇所	
		1F 検査室	1 箇所	
		エネ棟	1F コージェネ室	6 箇所
			3F 冷温水機/ボイラー室	6 箇所
南棟	B1 各所	4 箇所		

ガス漏れ火災警報設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	エネ/東/南棟	階	[補記]	参照
小分類	—	設置位置	[補記] 参照			
名称	ガス漏れ火災警報設備	構成数	一式			

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

火災通報装置

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東棟	階	1F
小分類	—	設置位置	防災センター		
名称	火災通報装置	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0400
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
■ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 : 過去実績参照

火災通報装置

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東棟	階	1F
小分類	—	設置位置	防災センター		
名称	火災通報装置	構成数	一式		

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

非常用警報器具及び設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	全棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	非常用警報器具及び設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0500
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☒ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 : 過去実績参照

非常用警報器具及び設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	全棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	非常用警報器具及び設備	構成数	一式		

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

避難器具

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	エネ/東/南棟	階	各階
小分類	－	設置位置	各所		
名称	避難器具	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0600
関連法規	本仕様書に記載	－	－

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	－	－
☐ 巡視点検(週)	－	－
☐ 巡視点検(月)	－	－
☐ 巡視点検(その他)	－	－
☐ 保守(定期点検)	－	－
☐ 保守(定期整備)	－	－
■ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	－	－

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 ： 過去実績参照

避難器具

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	エネ/東/南棟	階	各階
小分類	－	設置位置	各所		
名称	避難器具	構成数	一式		

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

誘導灯・誘導標識

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	全棟	階	各階
小分類	－	設置位置	各所		
名称	誘導灯・誘導標識	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0700
関連法規	本仕様書に記載	－	－

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	－	－
☐ 巡視点検(週)	－	－
☐ 巡視点検(月)	－	－
☐ 巡視点検(その他)	－	－
☐ 保守(定期点検)	－	－
☐ 保守(定期整備)	－	－
■ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	－	－

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 ： 過去実績参照

誘導灯・誘導標識

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	全棟	階	各階
小分類	－	設置位置	各所		
名称	誘導灯・誘導標識	構成数	一式		

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

消防用水

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟	階	[補記] 参照
小分類	—	設置位置	[補記] 参照		
名称	消防用水	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0800
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☒ 巡視点検(月)	1回/月	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☒ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

- 別表1 巡視点検(月)
- 別表2 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成：東棟救急入口付近 消防水利 40m³(地下水槽)
東棟屋上 消防用水(高置水槽)
南棟屋上 消防用水(高置水槽)

消防用水

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟	階	[補記]	参照
小分類	－	設置位置	[補記] 参照			
名称	消防用水	構成数	一式			

【別表1】

■ 巡視点検(月)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
下記項目の実施および記録の作成・確認・報告等を行う			1			
月例点検						
○ 水槽周囲の目視点検			1			
○ 本体外観総合点検			1			
○ 本体上部の状態確認			1			
○ 水槽内部の点検			1			
○ マンホールの状態			1			
○ 管末端部の侵入対策状態			1			
○ バルブ動作の確認			1			
○ 通気管末端部の侵入対策状態			1			
○ 水抜き管の漏水確認			1			
以上						

備考

なし

[特記事項]

- 成果物：実施記録および報告書の提出・保存
- 実施対象：東棟屋上 消防用水(高置水槽)
南棟屋上 消防用水(高置水槽)

消防用水

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟	階	[補記]	参照
小分類	—	設置位置	[補記] 参照			
名称	消防用水	構成数	一式			

【別表2】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

防排煙制御設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟、旧看護学校	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	防排煙制御設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0901
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☒ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 : 過去実績参照

概要 : 防火扉・防火シャッター・ダンパー・垂れ壁・排煙口(窓) 等

防排煙制御設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟、旧看護学校	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	防排煙制御設備	構成数	一式		

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

排煙設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟	階	[補記] 参照
小分類	—	設置位置	[補記] 参照		
名称	排煙設備	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP0902
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
■ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 ： 過去実績参照

概要	:	東棟	地下系統	6F 空調機械室
	:	東棟	A階段附室系統	RF 高置水槽室
	:	南棟	病棟東系統	屋上設備機械室
	:	南棟	B階段附室系統	屋上設備機械室
	:	南棟	A階段附室系統	屋上屋外
	:	南棟	ラウンジ・病棟西系統	屋上屋外

排煙設備

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟	階	[補記]	参照
小分類	—	設置位置	[補記] 参照			
名称	排煙設備	構成数	一式			

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 ： 実施記録および報告書の提出・保存

総合操作盤(防災センターCRT)

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東棟	階	1F
小分類	—	設置位置	防災センター		
名称	総合操作盤(防災センターCRT)	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP1000
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
■ 保守(機器点検・総合点検)	2回/年	機器点検 6ヶ月毎、総合点検 12ヶ月毎
☐ 計画整備	—	—

備考

消防法に基づき実施

[業務内容]

別表に示す

➤ 別表1 保守(機器点検・総合点検)

[補記]

設備構成 : 過去実績参照

総合操作盤(防災センターCRT)

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東棟	階	1F
小分類	—	設置位置	防災センター		
名称	総合操作盤(防災センターCRT)	構成数	一式		

【別表1】

■ 保守(機器点検・総合点検)

業務内容	日	週	月	年	他	備考
消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う				2		
以上						

備考

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて
行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

- 消防用設備等点検結果報告書の様式
- 消防用設備等の点検基準、点検要領及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式
(点検基準・点検要領・点検票)

[特記事項]

成果物 : 実施記録および報告書の提出・保存

防火対象物・防災管理点検

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	全棟	階	各階
小分類	—	設置位置	各所		
名称	防火対象物・防災管理点検	構成数	一式		

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	* * *	* * *	* * *
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP1100
関連法規	本仕様書に記載	—	—

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	—	—
☐ 巡視点検(週)	—	—
☐ 巡視点検(月)	—	—
☐ 巡視点検(その他)	—	—
☐ 保守(定期点検)	—	—
☐ 保守(定期整備)	—	—
☒ 保守(防火対象物・防災管理点検)	1回/年	—
☐ 計画整備	—	—

備考

なし

[業務内容]

消防法による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う

- ・ 防火対象物点検報告制度(消防法 第8条の2の2)
- ・ 防災管理点検報告制度(消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の2)

[補記]

設備構成 ： 過去実績参照

[特記事項]

成果物 ： 点検報告書の作成・提出・保存

防火設備定期検査

[分類]

基本分類	防災設備	建屋	東/南棟	階	各階
小分類	－	設置位置	各所		
名称	防火設備定期検査	構成数	一式	(122箇所)	

[管理情報]

種類	文書	文書番号	確認箇所
設備台帳	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊	＊ ＊ ＊
実行計画	設備業務総覧	38005-EP001	DP1200
関連法規	本仕様書に記載	－	－

[概要]

凡例：■ 実施 □ 実施設定なし

業務種別	実施周期	備考
☐ 巡視点検(日)	－	－
☐ 巡視点検(週)	－	－
☐ 巡視点検(月)	－	－
☐ 巡視点検(その他)	－	－
☐ 保守(定期点検)	－	－
☐ 保守(定期整備)	－	－
☒ 保守(防火設備定期検査)	1回/年	※1
☐ 計画整備	－	－

備考

なし

[業務内容]

建築基準法第12条による規定を満たす点検の実施および結果報告等を行う

[補記]

設備構成 ： 過去実績参照

概要

	B1	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	計
防火扉	4	8	4	4	5	7	7	8	8	5	4	64
防火シャッター	7	7	8	1	1	1	5	5	5	6	2	48
防火スクリーン	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	10
合計											122	箇所

[特記事項]

成果物 ： 点検報告書の作成・提出・保存